




multiMATIC

VRC 700f/4



Installationsvejledning

Indhold

1	Sikkerhed.....	4	9	Afhjælpning af fejl	23
1.1	Korrekt anvendelse.....	4	9.1	Fejlafhjælpning og fejlfinding	23
1.2	Generelle sikkerhedsanvisninger	4	9.2	Service melding	23
1.3	Forskrifter (direktiver, love, standarder).....	4	10	Reservedele.....	23
2	Henvisninger vedrørende dokumentationen	5	10.1	Fremskaffelse af reservedele	23
2.1	Overholdelse af øvrig dokumentation	5	10.2	Udskiftning af batteri	24
2.2	Opbevaring af dokumentation	5	10.3	Udskiftning af udeføler	24
2.3	Vejledningens gyldighed	5	10.4	Ødelæggelse af defekt udeføler	24
2.4	Ordforklaring	5	11	Standning	24
3	Produktbeskrivelse.....	5	11.1	Tage varmeanlæg ud af drift	24
3.1	Typeskilt.....	5	12	Genbrug og bortskaffelse	25
3.2	CE-mærkning.....	5	13	Kundeservice	25
4	Montering	5	14	Tekniske data	25
4.1	Kontrol af leveringsomfanget.....	5	14.1	Systemstyring	25
4.2	Valg af ledninger.....	5	14.2	Trådløs modtagerenhed	25
4.3	Montering af trådløs modtagerenhed på væggen	6	14.3	Udeføler	26
4.4	Montering af udetemperaturføler	6	Tillæg	27	
4.5	Montering af system-automatik	7	A	Indstillingsværdier for systemskema, VR 70 og VR 71	27
5	Elinstallation	8	A.1	Konfiguration systemskema	27
5.1	Polaritet.....	9	A.2	Gaskedel/kondenserende oliekedel (eBUS).....	27
5.2	Tilslutning af den trådløse modtagerenhed til varmegiveren	9	A.3	Kondenserende gas-/oliekedel (eBUS) og solar varmtvandsunderstøttelse	27
5.3	Tilslutning af den trådløse modtagerenhed til boligventilationsanlægget	9	A.4	Kondenserende gas-/oliekedel (eBUS) og solar varmtvands- og opvarmningsunderstøttelse	27
6	Idrifttagning	9	A.5	aroTHERM eller flexoTHERM	28
6.1	Forarbejde til idrifttagning	9	A.6	aroTHERM og varmtvandsbeholder bag blanderør	28
6.2	Idrifttagning af varmeanlæg	9	A.7	aroTHERM eller flexoTHERM og solar varmtvandsunderstøttelse	28
6.3	Senere ændring af indstillinger	10	A.8	aroTHERM eller flexoTHERM og solar varmtvands- og opvarmningsunderstøttelse	28
7	Betjenings- og visningsfunktioner.....	10	A.9	aroTHERM med systemseparation	28
7.1	Gendannelse af fabriksindstillingerne.....	10	A.10	aroTHERM med supplerende varmegiver og systemseparation.....	29
7.2	Service information	11	A.11	aroTHERM med systemseparation og solar varmtvandsunderstøttelse	29
7.3	System	11	A.12	geoTHERM 3 kW, varmtvandsproduktion via kondenserende gaskedel (eBUS).....	29
7.4	Konfiguration systemskema	13	A.13	aroTHERM eller flexoTHERM, varmtvandsproduktion via kondenserende gaskedel (eBUS).....	29
7.5	Ekstra modul.....	14	A.14	aroTHERM med systemseparation, varmtvandsproduktion via kondenserende gaskedel (eBUS).....	30
7.6	Varmegiver 1, varmepumpe 1, tilbehørsmodul	14	A.15	aroTHERM eller flexoTHERM, varmtvandsproduktion via varmepumpe og kondenserende gaskedel (eBUS).....	30
7.7	KREDS1	15	A.16	aroTHERM med systemseparation, varmtvandsproduktion via varmepumpe og kondenserende gaskedel (eBUS).....	30
7.8	ZONE1	17	A.17	aroTHERM og kondenserende gaskedel (eBUS), option varmepumpekaskade.....	31
7.9	Varmtvand	18	B	Oversigt over indstillingsmuligheder	31
7.10	Bufferbeholder	19	B.1	Installatørniveau	31
7.11	Solvarmekreds.....	20	B.2	Funktioner for varmekredsen.....	34
7.12	Solvarmebeholder 1.....	21			
7.13	2. Temperaturdifferenceregulering	21			
7.14	Ventilation	22			
7.15	Radioforbindelse.....	22			
7.16	Valg af udvidelsesmodul for sensor-/aktortest.....	22			
7.17	Aktivering af udtørningsfunktion	22			
7.18	Ændring af adgangskoden til installatørniveauet.....	23			
8	Overdragelse til ejeren	23			
8.1	Overdragelse af produktet til brugeren	23			

C	Tilslutning af aktuatorer, sensorer og følerallokering til VR 70 og VR 71	35
C.1	Forklaring til tilslutning af aktuatorer og sensorer.....	35
C.2	Tilslutning af aktuatorer og sensorer til VR 70	36
C.3	Tilslutning af aktuatorer til VR 71	36
C.4	Tilslutning af sensorer til VR 71	36
C.5	Følerallokering VR 70	37
C.6	Følerallokering VR 71	37
D	Oversigt over fejlfhjælpning og fejlfinding.....	37
E	Servicemeddelelser	39
	Stikordsfortegnelse.....	40



1 Sikkerhed

1.1 Korrekt anvendelse

Enheden og andre materielle værdier kan forringes ved ukorrekt eller forkert anvendelse af produktet.

Produktet er beregnet til at styre et varmeanlæg med varmegivere fra samme producent med eBUS-interface.

De trådløse enheder, styring, modtagerenhed og udeføler, skal være fastgjort på et sted, der sikrer en tilstrækkelig modtagelse. Den trådløse styring er ikke beregnet til mobil brug.

- overholdelse af de medfølgende betjenings-, installations- og vedligeholdelsesvejledninger til produktet samt alle øvrige anlægskomponenter
- installation og montering i overensstemmelse med apparatets og systemets godkendelse
- overholdelse af alle de eftersyns- og servicebetingelser, der fremgår af vejledningerne.

Anvendelse i overensstemmelse med formålet omfatter desuden installation iht. IP-koden.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne vejledning, og anvendelse, der går ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert anvendelse omfatter også enhver umiddelbar kommerciel og industriel anvendelse.

Bemærk!

Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.2.1 Fare som følge af utilstrækkelig kvalifikation

Følgende arbejder må kun udføres af en VVS-installatør med tilstrækkelige kvalifikationer:

- Montering
 - Afmontering
 - Installation
 - Idrifttagning
 - Eftersyn og service
 - Reparation
 - Standsning
- Gå frem i henhold til den højeste standard.

1.2.2 Risiko for materiel skade på grund af frost

- Installer ikke produktet i rum med frostrisiko.

1.2.3 Fare som følge af fejlfunktioner

- System-automatikken skal installeres, så den ikke er tildækket af møbler, gardiner eller andet.
- Hvis der er aktiveret rumopkobling, skal ejeren informeres om, at alle radiator-termostatventiler skal være helt åbne i det rum, hvor system-automatikken er monteret.
- Før netspændingsledningerne og føler- og busledninger separat ved en længde på 10 m eller derover.

1.2.4 Risiko for materiel skade på grund af uegnet værktøj

- Brug et fagligt korrekt værktøj.

1.3 Forskrifter (direktiver, love, standarder)

- Overhold de gældende forskrifter, normer, retningslinjer, forordninger og love.



2 Henvisninger vedrørende dokumentationen

2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation

- Følg altid alle de drifts- og installationsvejledninger, der leveres med anlæggets komponenter.

2.2 Opbevaring af dokumentation

- Giv denne vejledning samt alle andre gældende bilag videre til den systemansvarlige ejer.

2.3 Vejledningens gyldighed

Denne vejledning gælder udelukkende for:

VRC 700f/4 – Artikelnummer

Danmark	0020231559
---------	------------

2.4 Ordforklaring

For nemheds skyld anvendes følgende begreber:

- Varmepumpe: Når det drejer sig om varmepumper
- Hybridvarmepumpe: Når det drejer sig om hybridvarmepumperne **VWS 36/4 230V** og **VWL 35/4 S 230V**.
- System-automatik: Når det drejer sig om den trådløse styring **VRC 700f**.
- Fjernbetjeningsenhed: Når det drejer sig om den trådløse fjernbetjeningsenhed **VR 91f**.
- Udeføler: Når det drejer sig om den trådløse udeføler **VR 20** og **VR 21**.

3 Produktbeskrivelse

3.1 Typeskilt

Typeskiltet sidder på system-automatikkens bagside under enhedsophænget.

Der er følgende oplysninger på typeskiltet:

Angivelser på typeskiltet	Betydning
Serienummer	Til identifikation, 7. til 16. ciffer = produktets artikelnummer
multiMATIC	Produktbetegnelse
V	Nominal spænding
mA	Dimensioneringsstrøm
	Læs vejledningen
LR06	Batteri typebetegnelse
T60	Maks. tilladt omgivelsestemperatur: 0 ... 60 °C

3.2 CE-mærkning



Med CE-mærkningen dokumenteres det, at produkterne i henhold til overensstemmelseserklæringen opfylder de grundlæggende krav i de relevante direktiver/retningslinjer.

Hermed erklærer producenten, at den trådløse anlægstype, der er beskrevet i den foreliggende vejledning, er i overensstemmelse med Rådets direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringen kan ses i sin helhed på følgende internetadresse: <http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipment-directive/>.

4 Montering

Forhindringer reducerer modtagestyrken mellem den trådløse modtagerenhed og hhv. system-automatik eller udeføler.

4.1 Kontrol af leveringsomfanget

Antal	Indhold
1	Systemstyring
1	Trådløs modtagerenhed med vægbeslag
1	Udeføler VR 20 eller udeføler VR 21
1	Monteringsmateriale (2 skruer og 2 rawplugs)
4	Batterier, type LR06
1	Dokumentation

- Kontrollér, at leveringsomfanget er komplet og ikke har mangler.

4.2 Valg af ledninger

- Anvend almindelige kabler til ledningsføringen.
- Brug ikke fleksible ledninger som netspændingsledninger.
- Brug ledninger med kappe som netspændingsledninger (f.eks. NYM 3x1,5).


Ledningstværsnit

eBUS-ledning (lavspænding)	≥ 0,75 mm ²
Følerledning (lavspænding)	≥ 0,75 mm ²

Ledningslængde


Følerledninger	≤ 50 m
Busledninger	≤ 125 m

4.3 Montering af trådløs modtagerenhed på væggen



- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | Åbninger til kabelgennemføring | 3 | Stiftliste med klemmer til eBUS-ledning |
| 2 | Monteringshuller | 4 | Åbningsslids |

1. Monter vægsoklen som vist på figuren.
2. Tilslut eBUS-ledningen. (→ side 9)



3. Tryk forsigtigt den trådløse modtagerenhed ind i vægbeslaget.

4.4 Montering af udetemperaturføler

4.4.1 Bestemmelse af udefølerens opstillingssted på bygningen


- Fastlæg et opstillingssted, der så vidt muligt opfylder de anførte krav:
 - ikke er alt for afskærmet mod vind
 - ikke udsættes for megen træk
 - er uden direkte solindstråling
 - ikke påvirkes af varmekilder
 - er en nord- eller nordvestvendt facade
 - er i 2/3 af facadens højde på bygninger med op til 3 etager
 - bør befinde sig mellem 2. og 3. etage på bygninger med over 3 etager

4.4.2 Forudsætning for bestemmelse af modtagestyrken for udeføleren

- Montering og installation af alle systemkomponenter samt den trådløse modtagerenhed (undtagen systemautomatik og udeføler) er afsluttet.
- Strømforsyningen til det samlede varmeanlæg er tændt.
- Systemkomponenterne er tændt.
- De enkelte installationsassistenter for systemkomponenterne er afsluttet korrekt.

4.4.3 Bestemmelse af modtagestyrken for udeføleren på det valgte opstillingssted

1. Følg alle punkterne i Forudsætning for bestemmelse af modtagestyrken for udeføleren (→ side 6).
2. Gennemlæs betjeningskonceptet og betjeningsseksemplet, der er beskrevet i betjeningsvejledningen til system-automatikken.
3. Stil dig ved siden af den trådløse modtagerenhed.



4. Åbn system-automatikens batterirum som vist på illustrationen.
5. Isæt batterierne med korrekt polaritet.
 - ◁ Installationsassistenten starter.
6. Luk batterirummet.
7. Vælg sprog.
8. Indstil datoen.
9. Indstil klokkeslæt.

- ◁ Installationsassistenten skifter til funktionen **Modtagestyrke styring**.

10. Tag system-automatikken hen til det valgte opstillingssted for udeføleren.
11. Luk alle døre og vinduer på vej til udefølerens opstillingssted.
12. Aktivér en valgtast eller drejeknappen, hvis displayet viser streger (--) i stedet for værdien, og baggrundsbelysningen er slukket.

Betingelse: Baggrundsbelysningen er tændt, Displayet viser streger (–)

- Kontrollér, at strømforsyningen er tændt.


Betingelse: Baggrundsbelysningen er tændt, Displayet viser streger (–), Modtagestyrken er < 4

- Find et opstillingssted til udeføleren, der ligger inden for modtagerækkevidde.
- Find et nyt opstillingssted til den trådløse modtagerenhed, der er nærmere ved udeføleren og inden for modtagerækkevidde.


Betingelse: Baggrundsbelysningen er tændt, Modtagestyrken er ≥ 4

- Markér stedet på væggen, hvor modtagestyrken er tilstrækkelig.

4.4.4 Montering af vægbeslag på væggen




1. Tag vægbeslaget af som vist på figuren.




2. Monter vægbeslaget som vist på figuren.

4.4.5 Idrifttagning og montering af udeføleren



1. Tag udeføleren i drift som vist på illustrationen.
 - ◁ Lysdioden blinker i et stykke tid.



2. Sæt udeføleren på vægbeslaget som vist på illustrationen.

4.4.6 Kontrol af modtagestyrken for udeføleren

1. Tryk på valgtasten **OK** på system-automatikken.
 - ◁ Installationsassistenten skifter til funktionen **Modtagestyrke AT-sensor**.

Betingelse: Modtagestyrke AT-sensor < 4

- Bestem et nyt opstillingssted for udeføleren med en modtagestyrke ≥ 5.
- Følg fremgangsmåden, der er beskrevet i Bestemmelse af modtagestyrken for udeføleren på det valgte opstillingssted (→ side 6).

4.5 Montering af system-automatik

Bestemmelse af system-automatikens opstillingssted i bygningen

1. Fastlæg et opstillingssted, der opfylder de anførte krav.
 - Indervæg i opholdsstuen
 - Monteringshøjde: 1,5 m
 - er uden direkte solindstråling
 - ikke påvirkes af varmekilder

Bestemmelse af modtagestyrken for system-automatikken på det valgte opstillingssted

2. Tryk på valgtasten **Tilbage**.

◁ Installationsassistenten skifter til funktionen **Modtagestyrke styring**.

3. Gå til det valgte opstillingssted for system-automatikken.
4. Luk alle døre på vej til opstillingsstedet.
5. Aktivér en valgtast eller drejeknappen, hvis displayet viser streger (--) i stedet for værdien, og baggrundsbelysningen er slukket.

Betingelse: Baggrundsbelysningen er tændt, Displayet viser streger (--)

- Kontrollér, at strømforsyningen er tændt.


Betingelse: Baggrundsbelysningen er tændt, Displayet viser streger (--), Modtagestyrken er < 4

- Find et opstillingssted til system-automatikken, der ligger inden for modtagerækkevidde.


Betingelse: Baggrundsbelysningen er tændt, Modtagestyrken er ≥ 4

- Markér stedet på væggen, hvor modtagestyrken er tilstrækkelig.


Montering af enhedsophæng på væggen



6. Tag enhedsophænget af system-automatikken som vist på illustrationen.




7. Tag enhedsophængets afdækning af som vist på illustrationen.



8. Fastgør enhedsophænget inklusive afdækningen som vist på illustrationen.

Påsætning af system-automatik



9. Sæt system-automatikken på enhedsophænget som vist på illustrationen, til den går i indgreb.

5 Elinstallation

Elinstallationen må kun foretages af en elektriker.

5.1 Polaritet

Ved tilslutning af eBUS-ledningen behøver du ikke være opmærksom på polerne. Selv om tilslutningsledningerne ombyttes, påvirker det ikke kommunikationen.

5.2 Tilslutning af den trådløse modtagerenhed til varmegiveren

1. Ved åbning af varmegiverens kontrolboks gås frem som beskrevet i installationsvejledningen til varmegiveren.
2. Tilslut eBUS-ledningen til eBUS-klemmerne i den trådløse modtagerenheds vægbeslag.
3. Tilslut eBUS-ledningen til varmegiverens eBUS-klemmer.

5.3 Tilslutning af den trådløse modtagerenhed til boligventilationsanlægget

1. Ved tilslutning af den trådløse modtagerenhed til boligventilationsanlægget gås frem som beskrevet i installationsvejledningen til boligventilationsanlægget.

Betingelse: Ventilator uden **VR 32** tilsluttet til eBUS, Boligventilationsanlæg uden eBUS-varmegiver

- ▶ Tilslut eBUS-ledningen til eBUS-klemmerne i den trådløse modtagerenheds vægbeslag.
- ▶ Tilslut eBUS-ledningen til ventilatorens eBUS-klemmer.

Betingelse: Ventilator med **VR 32** tilsluttet til eBUS, Boligventilationsanlæg med op til 2 eBUS-varmegivere

- ▶ Tilslut eBUS-ledningen til eBUS-klemmerne i den trådløse modtagerenheds vægbeslag.
- ▶ Tilslut eBUS-ledningen til varmegiverens eBUS.
- ▶ Indstil adressekontakten på **VR 32** i ventilatoren til position 3.

Betingelse: Boligventilationsanlæg med **VR 32** tilsluttet til eBUS, Boligventilationsanlæg med mere end 2 eBUS-varmegivere

- ▶ Tilslut eBUS-ledningen til eBUS-klemmerne i den trådløse modtagerenheds vægbeslag.
- ▶ Tilslut eBUS-ledningen til varmegivernes fælles eBUS.
- ▶ Bestem den højest tildelte position på adresse omskifteren for de **VR 32** tilsluttede varmegivere.
- ▶ Indstil adresse omskifteren for **VR 32** i boligventilationsanlægget på den næste højere position.

6 Idrifttagning

6.1 Forarbejde til idrifttagning

Alle følgende forarbejder til idrifttagning af varmeanlægget er udført:

- Montering og elinstallation af system-automatik, trådløs modtagerenhed og udeføler er afsluttet.
- Modtagestyrken for system-automatik og udeføler er ≥ 4 .
- I installationsassistenten er du ved forespørgslen **Er installationsassistenten for alle systemkomp. afsluttet? Tryk på OK for at bekræfte.**

6.2 Idrifttagning af varmeanlæg

System-automatikens installationsassistent udfører en række funktioner. Ved hver funktion skal du vælge den indstillingsværdi, der passer til det installerede varmeanlæg.

De nedenstående funktioner skal du ikke selv indstille. Installationsassistenten konfigurerer disse funktioner, så de passer til de definerede standardværdier.

6.2.1 Er installationsassistenten for alle systemkomp. afsluttet? Tryk på OK for at bekræfte

Du har mulighed for at tage systemkomponenter i drift, som endnu ikke er taget i drift. Så længe en systemkomponent ikke er taget i drift, registrerer system-automatikken ikke denne systemkomponent og kan ikke kommunikere med denne systemkomponent.

6.2.2 Der søges efter eBUS-komponenter ...vent...

System-automatik søger efter systemkomponenter, der kommunikerer via eBUS. Under **Fundne komponenter** vises de systemkomponenter, som system-automatikken genkender. System-automatikken viser ikke alle systemkomponenter, der er tilsluttet til eBUS.

6.2.3 Varmekurve

I varmeanlæg med en varmepumpe får varmekurven for alle varmekredse værdien 0,6.

Ved alle blandede varmekredse med kedler får varmekurven værdien 0,6.

Ved alle direkte varmekredse med kedler får varmekurven værdien 1,2.

Indstilling af varmekurve (→ side 16)

6.2.4 Varmt vand

I varmeanlæg med varmepumper bliver ønsketemperaturen varmtvand 55 °C.

I varmeanlæg med varmegivere bliver ønsketemperaturen varmtvand 60 °C.

Indstilling af nominel beholdertemperatur (varmtvand) (→ side 18)

6.2.5 Zone tildeling

Installationsassistenten tildeler system-automatikken og de tilsluttede fjernbetjeningsenheder zoner.

Eksempler på zonetildelingen:

Ingen fjernbetjeningsenhed: System-automatikken er altid tildelt zone 1.

1 fjernbetjeningsenhed: Fjernbetjeningsenheden er tildelt zone 1, system-automatikken er tildelt zone 2.

2 fjernbetjeningsenheder: Fjernbetjeningsenhed 1 er tildelt zone 1, fjernbetjeningsenhed 2 er tildelt zone 2, og system-automatikken er tildelt zone 3.

System-automatikken er altid tildelt den næste højere zone efter fjernbetjeningsenhederne.

Allokering af zone (→ side 18)

6.2.6 Konfig. VR70, adr. 1

Installationsassistenten har konfigureret ind- og udgangene på **VR 70**.

Konfiguration af ind- og udgange på **VR 70** (→ side 13)

6.2.7 Konfig. VR71

Installationsassistenten har konfigureret ind- og udgangene på **VR 71**.

Konfiguration af ind- og udgange på **VR 71** (→ side 13)

6.2.8 Zone aktiveret

Installationsassistenten har aktiveret zonerne og deaktiveret de zoner, der ikke er brug for.

Deaktivering af zone (→ side 17)

6.2.9 Kredstype

Installationsassistenten fastlægger, hvilken funktionalitet (inaktiv eller opvarmning) varmekredsene får. Hvis du har behov for en anden indstilling for en varmekreds, skal du ændre funktionaliteten for denne varmekreds efterfølgende. Du skal kontrollere, om du bliver nødt til at tilpasse den automatiske zonetildeling.

Indstilling af **Kredstype** (→ side 15)

6.2.10 Kontrol af aktuatorer og sensorer

Hvis **VR 70** eller **VR 71** er installeret, vises der ved konfigurerings afslutning en liste med aktuatorer og sensorer, som du kan kontrollere.

Efter sensorerne kan der stå forskellige oplysninger.

- **OK:** System-automatikken har registreret en sensor.
- **??:** System-automatikken forventer en sensor, der ikke er installeret.
- **--:** Sensoren er ikke installeret.
- (Ingen tekst): System-automatikken kan ikke kontrollere, om sensoren er installeret korrekt.
- **Til:** Indgangen på klemmerne til det eksterne varmekrav er åben.
- **Fra:** Indgangen på klemmerne til det eksterne varmekrav er kortsluttet.

6.2.11 Afslutning af installationsassistenten

Når du har afviklet installationsassistenten, vises **Inst.assist. afsluttet. Fortsæt med:** på displayet

Systemkonfiguration: Installationsassistenten skifter til systemkonfigurationen på VVS-installatørens niveau, hvor varmeanlægget kan optimeres yderligere.

Systemstart: Installationsassistenten skifter til grundvisningen, og varmeanlægget arbejder med de indstillede værdier.

Sensor-/aktortest: Installationsassistenten skifter til funktionen komponent testprogram. Her kan du teste sensorerne og aktuatorerne Vælg udvidelsesmodul til komponent testprogram (→ side 22).

6.3 Senere ændring af indstillinger

Alle de indstillinger, der er foretaget ved hjælp af installationsassistenten, kan ændres igen senere i brugerens niveau og via installatørniveauet.

Installatørniveau (→ side 31)

Betjeningsniveauer (→ betjeningsvejledning, tillæg A.2)

7 Betjenings- og visningsfunktioner



Bemærk

De funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er ikke tilgængelige for alle systemkonfigurationer.

System-automatikken har et niveau for brugeren og et niveau for VVS-installatøren.

Brugerens indstillings- og aflæsningsmuligheder, betjeningskonceptet og et eksempel på betjening beskrives i betjeningsvejledningen til system-automatikken.

Indstillings- og aflæsningsmulighederne for VVS-installatøren finder du via **Menu** → **Installatørniveau** → **Indtast kode**.

Hvis du ikke kender koden, kan du slette koden ved hjælp af funktionen **Fabriksindstilling** (→ side 10). Derved går alle indstillingsværdier tabt.

Installatørniveau (→ side 31)

Stien i begyndelsen af beskrivelsen af en funktion viser, hvordan du når frem til denne funktion i menustrukturen. Det niveau, funktionen hører til, vises i firkantede parenteser.

Beskrivelsen af funktionerne for **VKREDS1**, **ZONE1**, **Varmepumpe 1**, **Varmegiver 1** og **Solvarmebeholder 1** gælder tilsvarende for alle eksisterende varmekredse, zoner, varmepumper, varmegivere og solarbeholdere. Hvis en funktion kun gælder for bestemte varmekredse, zoner, varmepumper, varmegivere og solarbeholdere, er det noteret ved funktionen.

7.1 Gendannelse af fabriksindstillingerne

Med denne funktion kan du nulstille alle indstillingsværdier eller kun tiderne i tidsprogrammerne.

Beskrivelsen af funktionen **Fabriksindstilling** finder du i betjeningsvejledningen.

Kommunikationen mellem system-automatik og trådløs modtagerenhed må ikke være afbrudt eller hæmmet.

- På brugerniveauet kommer du til funktionen via **Menu** → **Grundindstillinger** → **Fabriksindstilling**.
- Du kommer direkte til funktionen **Vil du gendanne fabriksindstilling?**, ved at du aktiverer system-automatikken med drejeknappen eller en valgtast og holder begge valgtaster trykket ind i min. 10 sekunder.

7.2 Service information

7.2.1 Indtastning af kontaktoplysninger

Menu → Installatørniveau → Serviceinformationer → Indtast kontaktoplysninger

- Du kan indtaste dine kontaktdata (**Firma** og **Telefonnummer**) i system-automatikken.
- Når datoen for den næste servicetermin er nået, kan brugeren få vist dataene oplysninger på system-automatikens display.

7.2.2 Indtastning af dato for service

Menu → Installatørniveau → Serviceinformationer → Dato for service

- Der kan gemmes en dato (dag, måned, år) for det næste regelmæssige serviceeftersyn i system-automatikken.

Når datoen for en servicetermin er nået, vises en servicemelding i grundvisningen.

7.3 System

7.3.1 Aflæsning af fejlstatus

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Fejlstatus

- Med denne funktion kan varmeanlæggets status aflæses. Hvis der ikke foreligger en fejl, vises meldingen **Ingen fejl**. Hvis der foreligger en fejl, vises som status **Fejlliste**. Når du trykker på den højre valgtast, får du vist fejlmelding (→ side 23).

7.3.2 Aflæsning af anlægstrykket på varmeanlægget

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Anlægstryk

- Med denne funktion kan varmeanlæggets anlægstryk aflæses.

7.3.3 Aflæsning af systemstatus

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Systemstatus

- Med denne funktion kan du aflæse, hvilken driftstype varmeanlægget befinder sig i.

Standby: Varmeanlægget melder intet varmekrav.

Varmedrift: Varmeanlægget befinder sig i varmedrift for varmekredsene.

Køling: Varmeanlægget befinder sig i køledrift.

Varmtv.: Varmeanlægget befinder sig i varmedrift for varmtvandet i beholderen.

7.3.4 Indstilling af frostsikringsforsinkelse

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Frostsik forsinkelse

- Med denne funktion kan aktiveringen af frostsikringsfunktionen forsinkes ved at indstille en forsinkelsestid.

7.3.5 Indstilling af temperaturgrænse for gennemvarmning

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → AT. Konstant opvarm

- Hvis udetemperaturen er lavere eller den samme som den fastlagte temperaturværdi, regulerer system-automatikken også varmekredsen med den indstillede dagtemperatur og varmekurve uden for tidsvinduerne.

AT ≤ indstillet temperaturværdi: ingen natsænkning eller slukning af hele anlægget

7.3.6 Aflæsning af softwareversion

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Styringsmoduler

- Med denne funktion kan displayets, varmegiverens og udvidelsesmodulernes softwareversioner aflæses.

7.3.7 Aktivering af adaptiv varmekurve

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Adaptiv varmekurve

- Med denne funktion kan en automatisk varmekurve aktiveres.

Hvis du har aktiveret denne funktion med **Ja**, justerer system-automatikken automatisk varmekurven. Den fuldautomatiske justering af varmekurven sker i små skridt. Indstil varmekurven passende til bygningen med funktionen **Varmekurve**, så funktionen **Adaptiv varmekurve** skal udføre finjusteringen.

Forudsætning:

- System-automatikken er monteret i boligen.
- En evt. eksisterende fjernbetjeningsenhed er monteret i boligen
- System-automatikken eller evt. fjernbetjeningsenheden er allokert til den korrekte zone i funktionen **Zone tildeeling**.
- Ved funktionen **Rumopkobling** er værdien **Termostat** eller **Modulation** valgt.

7.3.8 Konfiguration af drift

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Konfigurer drift

- Med denne funktion kan det defineres, hvilke zoner indstillingen af driftstype og ønsket temperatur fra brugerniveauet skal styre.

Eksempel: Der er tilsluttet to zoner, og du indstiller **ZONE1**. For begge zoner aktiverer du via den venstre valgtast **Menu** → **Grundindstillinger** → **Driftstype** driftsmåden **Varme** → **Auto**. Hvis brugeren nu via den højre valgtast **Driftstype** ændrer driftsmåden til **Dag**, ændres driftsmåden kun for **ZONE1**. For **ZONE2** bevares driftsmåden **Auto**.

7.3.9 Aktivering af automatisk køling

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Automatisk køling

- Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres den automatiske køling.

Når en varmepumpe er tilsluttet og funktionen **Automatisk køling** er aktiveret, skifter system-automatikken automatisk mellem varme- og køledrift.

7.3.10 Indstilling af temperatur start køling

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → AT start køling

- Med denne funktion kan du indstille temperaturgrænsen, hvorfra kølingen starter. Hvis udetemperaturen er større end den indstillede temperaturgrænse, starter system-automatikken køledriften.

Aktivering af **Køling mulig** (→ side 17)

7.3.11 Aktivering af Kilderegenerering

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Kilderegenerering

- Når funktionen **Automatisk køling** er aktiveret, kan du benytte funktionen **Kilderegenerering**.

Ved aktiveret funktion **Planlæg dage hjemmefra** slår system-automatikken opvarmning og køling fra. Når funktionen **Kilderegenerering** aktiveres samtidig, tænder system-automatikken igen for kølingen og sørger for, at varmen fra boligen sendes ned i jorden igen via varmepumpen.

7.3.12 Aflæsning af faktisk luftfugtighed

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Faktisk luftfugtighed

- Med denne funktion kan den faktiske luftfugtighed aflæses. Luftfugtighedsføleren er indbygget i system-automatikken.

Funktionen er kun aktiveret, når system-automatikken er monteret inde i boligen.

7.3.13 Aflæsning af faktisk dugpunkt

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Faktisk dugpunkt

- Med denne funktion kan det faktiske dugpunkt aflæses.

Det aktuelle dugpunkt beregnes på grundlag af rumtemperaturen og luftfugtigheden i rummet. System-automatikken modtager værdierne til beregning af det aktuelle dugpunkt fra rumtemperaturføleren og luftfugtighedsføleren.

I den forbindelse skal system-automatikken være monteret i boligen og allokeret til en zone. Termostatfunktionen skal være aktiveret.

7.3.14 Definition af hybridstyring

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Hybridstyring

- Med denne funktion kan det defineres, hvilken hybridstyring der skal styre varmeanlægget.

Hybridvarmepumpen arbejder altid med funktionen **triVAL**, derfor vises funktionen **Hybridstyring** ikke på displayet.

triVAL: Den prioriterede hybridstyring vælger varmegiver på grundlag af de indstillede priser i forhold til varmekravet.

Biv. Punkt.: Bivalenspunkt-hybridstyringen vælger varmegiver på grundlag af udetemperaturen.

7.3.15 Indstilling af bivalent punkt for varme

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Bival. punkt varme

- Hvis du ved funktionen **Hybridstyring** har valgt bivalenspunktet, kan du benytte funktionen **Bival. punkt varme**.

Når det er koldt udenfor, understøtter en supplerende varmegiver varmepumpen med at opfylde varmekravet. Med denne funktion indstilles der en grænseværdi, og når udetempera-

turen stiger til over denne værdi, er den supplerende varmegiver slukket.

7.3.16 Indstilling af bivalent punkt for varmt vand

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Bival. punkt VV

- Når det er koldt udenfor, understøtter en supplerende varmegiver varmepumpen med at opfylde varmekravet for varmtvandsproduktionen. Med denne funktion indstilles der en grænseværdi, og når udetemperaturen falder til under denne værdi, aktiveres den supplerende varmegiver.

Uafhængigt af den udførte indstilling aktiveres den supplerende varmegiver til legionellabeskyttelse.

7.3.17 Indstilling af alternativt punkt

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Alternativt punkt

- Hvis du ved funktionen **Hybridstyring** har valgt bivalenspunktet, kan du benytte funktionen **Alternativt punkt**.

Funktionen viser det alternative punkt. Altid når udetemperaturen ligger under den indstillede temperaturværdi, kobler system-automatikken varmepumpen fra, og den supplerende varmegiver opfylder varmekravet i varmedrift.

7.3.18 Indstilling af temperatur ved udfald af varmepumpen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Temp. nøddrift

- Når der er tilsluttet en varmepumpe, kan funktionen **Temp. nøddrift** benyttes.

Ved udfald af varmepumpen opfylder den supplerende varmegiver varmekravet. For at undgå højere varmeudgifter fra den supplerende varmegiver skal fremløbstemperaturen indstilles lavt.

Brugeren mærker et energitab og registrerer, at der er et problem med varmepumpen. Desuden vises meldingen **Nøddrift Komfort sikring** på displayet. Når brugeren frigiver den supplerende varmegiver til opfyldelse af varmekravet, sætter system-automatikken den indstillede temperatur til nøddriften ud af kraft.

Funktionen kan ikke udnyttes med hybridvarmepumpen og vises derfor ikke i huskelisten.

7.3.19 Definition af kedeltype

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Type ekstra kedel

- Hvis du ved funktionen **Hybridstyring** har valgt **triVAL**, kan du benytte funktionen **Type ekstra kedel**.

Med denne funktion vælger du typen af varmegiver, der ud over varmepumpen er installeret i varmeanlægget.

For at varmepumpen og den supplerende varmegiver kan køre effektivt og afstemt efter hinanden, skal den rigtige varmegiver vælges. Hvis der er valgt en forkert varmegiver, kan ejeren af varmeanlægget få overraskende regninger.

7.3.20 Deaktivering af enheder efter ønske fra energiforsyningselskabet

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Energiforsyning

- Med denne funktion kan energiforsyningsselskabet sende et deaktiveringssignal.

Deaktiveringssignalet vedrører varmepumpen, den supplerende varmegiver og varmeanlæggets varme- og kølefunktioner. Du kan fastlægge, hvilke enheder og funktioner system-automatikken deaktiverer. De definerede enheder og funktioner er deaktiveret, indtil energiforsyningsselskabet tilbagekalder deaktiveringssignalet.

Varmegiveren ignorerer deaktiveringssignalet, så snart varmegiveren befinder sig i frostsikring.

7.3.21 Valg af type af understøttelse for supplerende varmegiver

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Ekstra kedel til

- Med denne funktion kan du fastlægge, om varmepumpens supplerende varmegiver skal understøtte ved varmt vand, opvarmning eller slet ikke.
- **Varmt vand:** Den supplerende varmegiver understøtter varmepumpen ved varmtvandsproduktion. Til frostbeskyttelse eller afisning af varmepumpen aktiveres den supplerende varmegiver.
- **Varme:** Den supplerende varmegiver understøtter varmepumpen ved opvarmning. Til legionellabeskyttelse aktiveres den supplerende varmegiver.
- **VV+V:** Den supplerende varmegiver understøtter varmepumpen ved varmtvandsproduktion og ved opvarmning.
- **Inaktiv:** Den supplerende varmegiver understøtter ikke varmepumpen. Til legionellabeskyttelse, frostbeskyttelse eller afisning af varmepumpen aktiveres den supplerende varmegiver.

Ved inaktiv supplerende varmegiver kan varmeanlægget ikke sikre komforten.

Funktionen kan ikke udnyttes med hybridvarmepumpen og vises derfor ikke i huskelisten.

7.3.22 Aflæsning system fremløbstemperatur

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Fremløb temperatur

- Med denne funktion kan du aflæse den aktuelle temperatur, f.eks. for blanderøret.

7.3.23 Indstilling af offset for bufferbeholder

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → PV buffer offset

- Når der er tilsluttet en varmepumpe, kan du med denne funktion definere en offsetværdi (K) for varmekredsens bufferbeholder.

Bufferbeholderen opvarmes med fremløbstemperatur+indstillet offsetværdi, hvis du ved funktionen **Multifunk. Udgang** har aktiveret punktet **PV**.

7.3.24 Aktivering af kaskadens aktiveringsrækkefølge

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Aktiverings ændring

- Hvis varmeanlægget indeholder en kaskade, kan du benytte funktionen **Aktiverings ændring**.

- **Fra:** System-automatikken aktiverer altid varmegiverne i rækkefølgen 1, 2, 3,
- **Til:** Funktionen tjener til, at varmegiverne benyttes ensartet. System-automatikken sorterer varmegiverne en gang dagligt efter aktiveringstiden. Den supplerende varme er udelukket fra sorteringen.

7.3.25 Aflæsning af kaskadens aktiveringsrækkefølge

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Aktivering sekv.

- Med denne funktion kan du aflæse, i hvilken rækkefølge system-automatikken aktiverer varmegiverne. Den supplerende varme er ikke berørt af aktiveringens rækkefølge og oplistes derfor ikke.

7.4 Konfiguration systemskema

Til grund for hvert varmeanlæg ligger et systemskema med tilhørende elektroplan. I en separat systemskemabog finder du systemskemaerne og de tilhørende elektroplaner med forklaringer.

7.4.1 Definition af systemskema

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Konfiguration systemskema ----] → Hydraulikplan

- Med denne funktion definerer du systemskemaet i system-automatikken.

I systemskemabogen er der systemskemaer, der passer til det indbyggede varmeanlæg. Systemskemaerne er inddelt i grupper. Når du har fundet et passende systemskema, skal du notere gruppens nummer i funktionen **Hydraulikplan**.

7.4.2 Konfiguration af ind- og udgange på VR 71

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Konfiguration systemskema ----] → Konfig. VR71

- Med denne funktion konfigurerer du, hvilke ind- og udgange du kan anvende, og hvilke funktioner ind- og udgangene har.

Hver konfiguration har en entydig indstillingsværdi, som du skal indføre i funktionen **Konfig. VR71**. Indstillingsværdien og klemmebelægningen til det valgte systemskema fremgår af skemabogen.

Tilslutning af sensorer til **VR 71** (→ side 36)

Tilslutning af aktuatorer til **VR 71** (→ side 36)

7.4.3 Konfiguration af ind- og udgange på VR 70

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Konfiguration systemskema ----] → Konfig. VR70, adr. 1

- Med denne funktion konfigurerer du, hvilke ind- og udgange du kan anvende, og hvilke funktioner ind- og udgangene har.

Hver konfiguration har en entydig indstillingsværdi, som du skal indføre i funktionen **Konfig. VR70, adr. 1**. Indstillingsværdien og klemmebelægningen til det valgte systemskema fremgår af skemabogen.

Tilslutning af aktuatorer og sensorer til **VR 70** (→ side 36)

7.4.4 Konfiguration af multifunktionsudgang på VR 70

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Konfiguration systemskema ----] → MA VR70, Adr. 1

- Med denne funktion kan du indstille, hvilken funktionalitet multifunktionsudgangen skal tildeles.

Tilslutning af aktuatorer og sensorer til VR 70 (→ side 36)

Hvis du ved VR 70 har indstillet konfigurationen 3 (Konfig. VR70, adr. 1), må du ikke indstille Ladepumpe eller Leg.-pumpe.

Funktionen MA VR70, Adr. 1 vises ikke på displayet, hvis multifunktionsudgangens funktionalitet er fastlagt via systemkonfigurationen.

7.4.5 Konfiguration af multifunktionsudgang på VR 71

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Konfiguration systemskema ----] → MA VR71

- Med denne funktion kan du indstille, hvilken funktionalitet multifunktionsudgangen skal tildeles.

Tilslutning af sensorer til VR 71 (→ side 36)

Tilslutning af aktuatorer til VR 71 (→ side 36)

Hvis du ved VR 71 har indstillet konfigurationen 3 (Konfig. VR71), må du ikke indstille Diff.-reg.. Ved konfigurationen 6 må du ikke indstille Ladepumpe, Leg.-pumpe eller Diff.-reg..

Funktionen MA VR71 vises ikke på displayet, hvis multifunktionsudgangens funktionalitet er fastlagt via systemkonfigurationen.

7.5 Ekstra modul

7.5.1 Konfigurering af multifunktionsudgangen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [ekstra modul ----] → Multifunk. udgang 2

- Multifunktionsudgang 2 kan anvendes til at aktivere cirkulationspumpen, affugteren eller legionellapumpen.

Afhængigt af det valgte systemskema har den multifunktionelle udgang 2 en enkelt funktion, ellers kan man vælge en funktion fra et udvalg med to eller tre funktioner.

7.5.2 Indstilling af den supplerende varmegivers udgangseffekt

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [ekstra modul ----] → Suppl.-varme effekt

- Hvis du har tilsluttet en aroTHERM, kan du benytte funktionen Suppl.-varme effekt. Med denne funktion indstiller du det trin (maks. udgangseffekt), som den supplerende varmegiver må arbejde på ved varmekrav.

Den supplerende varmegiver kan køre på 3 forskellige trin (udgangseffekter).

7.5.3 Konfiguration af multifunktionsindgang

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [ekstra modul ----] → Multifunk. Udgang

- Når der er tilsluttet en varmepumpe, kan funktionen Multifunk. Udgang benyttes. I den forbindelse forespørger system-automatikken om varmepumpens indgang.
- Indgang aroTHERM: ME for tilbehørsmodul VWZ-AI

- Indgang flexoTHERM: X41, klemme FB

Hvis der foreligger et signal ved varmepumpens indgang, er følgende funktionaliteter mulige.

Ej tilslut.: System-automatikken aktiverer ingen funktioner. System-automatikken ignorerer det foreliggende signal.

1x cirk.p.: Brugeren har trykket på tasten for cirkulationen. System-automatikken aktiverer cirkulationspumpen for et kort tidsrum.

PV: Det tilsluttede solcelleanlæg producerer overskydende strøm, der skal benyttes til varmeanlægget. System-automatikken aktiverer funktionen 1 x beholderopvarmning en gang. Hvis signalet fortsat foreligger ved indgangen, aktiverer system-automatikken opvarmningen af bufferbeholderen i varmekredsen. Herunder opvarmes bufferbeholderen med fremløbstemperaturen og Offset for bufferbeholder (→ side 13), indtil signalet ved varmepumpens indgang igen forsvinder.

7.6 Varmegiver 1, varmepumpe 1, tilbehørsmodul

7.6.1 Aflæsning af status

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmegiver 1 ----] → Status

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmepumpe 1 ----] → Status

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [ekstra modul ----] → Status

- Med denne funktion kan du aflæse, hvilket varmekrav system-automatikken melder til varmegiveren, varmepumpen eller varmepumpens tilbehørsmodul.

Standby: System-automatikken melder intet varmekrav.

Varmedrift: System-automatikken melder et varmekrav for varmedriften.

Køling: System-automatikken melder et varmekrav for køle-driften.

Varmtv.: System-automatikken melder et varmekrav for varmtvandsproduktionen.

7.6.2 Aflæsning af målt fremløbstemperatur

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmegiver 1 ----] → Akt. fremløbstemp.

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmegiver 1 ----] → Akt. fremløbstemp.

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [ekstra modul ----] → Akt. fremløbstemp.

- Med denne funktion kan du aflæse varmegiverens, varmepumpens eller varmepumpens tilbehørsmoduls aktuelle faktiske fremløbstemperatur.

7.7 KREDS1

Du kan benytte varmekredsen til forskellige funktionaliteter (varmekreds, poolkreds, konstantkreds osv.). Displayet viser kun de funktioner, som du har brug for til anvendelse af varmekredsen. I oversigten kan du se de funktioner, som du kan indstille eller aflæse ved din konfiguration.

Funktioner for varmekredsen (→ side 34)

7.7.1 Indstilling af Kredstype

Menu → **Installatørniveau** → **Systemkonfiguration** → [**VKREDS1** ----] → **Kredstype**

- Med denne funktion kan du fastlægge, hvilken funktionalitet varmekredsen skal have.

Den første varmekreds i varmeanlægget har fabriksindstillingen **Varme**. Alle andre varmekredse har fabriksindstillingen **Inaktiv**, som du i givet fald skal aktivere.

Inaktiv: Varmekredsen anvendes ikke.

Varme: Varmekredsen benyttes til opvarmning og styres vejrkompenserende. Afhængigt af systemskema kan varmekredsen være en mikserkreds eller en direkte kreds.

Pool: Varmekredsen benyttes som poolkreds. Du kan tilslutte den eksterne poolstyring til indgangen DEM1 til DEMx på **VR 70** eller **VR 71**. Når klemmerne på indgangen er kortsluttede, er der intet varmekrav. Når klemmerne på indgangen er åbne, foreligger der et varmekrav.

Fast værdi: Varmekredsen reguleres til to faste nominelle fremløbstemperaturer. Varmekredsen kan omskiftes mellem to nominelle fremløbstemperaturer.

Øge Ret. T: Varmekredsen benyttes til returløbsforøgelse. Returløbsforøgelsen tjener til beskyttelse mod korrosion i kedlen ved længere tids underskridelse af dugpunktet.

Varmt vand: Varmekredsen benyttes som varmtvandskreds for en ekstra beholder.

Afhængigt af valgt **Kredstype** vises kun de nødvendige funktioner på displayet.

7.7.2 Aflæsning af status varmekreds

Menu → **Installatørniveau** → **Systemkonfiguration** → [**VKREDS1** ----] → **Status**

- Med denne funktion kan du aflæse, i hvilken driftsmåde varmekredsen befinder sig.

Fra: Varmekredsen melder intet varmekrav.

Varmedrift: Varmekredsen befinder sig i varmedrift.

Køling: Varmekredsen befinder sig i køledrift.

Varmtv.: Varmekredsen befinder sig i varmedrift for varmtvandet i beholderen.

7.7.3 Aflæsning af varmekredsens nominelle fremløbstemperatur

Menu → **Installatørniveau** → **Systemkonfiguration** → [**VKREDS1** ----] → **Nom. fremløbtemp.**

- Med denne funktion kan den beregnede nominelle fremløbstemperatur aflæses for varmekredsen.

7.7.4 Aflæsning af poolkredsens nominelle fremløbstemperatur

Menu → **Installatørniveau** → **Systemkonfiguration** → [**VKREDS1** ----] → **Nom. freml.-temp. pool**

- Med denne funktion kan poolkredsens nominelle fremløbstemperatur aflæses.

7.7.5 Indstilling af nominel fremløbstemperatur dag for poolkredsen/konstantkredsen

Menu → **Installatørniveau** → **Systemkonfiguration** → [**VKREDS1** ----] → **Nom. frem.temp. dag**

- Med denne funktion kan du indstille poolkredsens/konstantkredsens nominelle fremløbstemperatur inden for tidsvinduet (dag).

7.7.6 Indstilling af nominel fremløbstemperatur nat for poolkredsen/konstantkredsen

Menu → **Installatørniveau** → **Systemkonfiguration** → [**VKREDS1** ----] → **Nom. frem.temp. nat**

- Med denne funktion kan du indstille poolkredsens/konstantkredsens nominelle fremløbstemperatur uden for tidsvinduet (nat).

7.7.7 Indstilling af nominel returløbstemperatur for kredstypen returløbsforøgelse

Menu → **Installatørniveau** → **Systemkonfiguration** → [**VKREDS1** ----] → **Nom. retur.temp.**

- Med denne funktion kan du indstille den nominelle returløbstemperatur for kredstypen returløbsforøgelse.

7.7.8 Indstilling af minimal nominel fremløbstemperatur ved køling

Menu → **Installatørniveau** → **Systemkonfiguration** → [**VKREDS1** ----] → **Min. nom.fr.l.temp. køl**

- Hvis en varmepumpe er tilsluttet, og funktionen **Køling mulig** er aktiveret for varmekredsen, kan du indstille det minimale beregnede fremløb for driftsmåden **Køling mulig**.

System-automatikken regulerer varmekredsen til det minimale beregnede fremløb for køling, selv om brugeren har indstillet en lavere ønsket temperatur for køling.

7.7.9 Aflæsning af fakt. temperatur

Menu → **Installatørniveau** → **Systemkonfiguration** → [**VKREDS1** ----] → **Fakt. temperatur**

- Med denne funktion kan du aflæse varmekredsens fakt. temperatur.

7.7.10 Indstilling af temperaturoverskridelse

Menu → **Installatørniveau** → **Systemkonfiguration** → [**VKREDS1** ----] → **Temp.-forøgelse**

- Med denne funktion kan temperaturoverskridelsen indstilles. Temperaturoverskridelsen forøger varmekredsens aktuelle nominelle temperatur med den indstillede værdi.

Funktion muliggør ved mikserkredse med fast iblanding, at den nominelle temperatur kan nås i opvarmningsdrift, selvom den faste iblanding sænker mikserkredsens temperatur kraftigt.

Denne funktion giver desuden mulighed for at få et optimalt styringsområde for drift af mikserventilen. Stabil drift er kun mulig, hvis mikserventilen kun sjældent skal køre til anslag. Det sikrer en højere reguleringskvalitet.

7.7.11 Indstilling af temperaturgrænse for deaktivering af varmekredsen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Maks. Ude temperatur

- Med denne funktion kan du indstille temperaturgrænsen. Hvis udetemperaturen er højere end den indstillede frakoblingsgrænse, deaktiverer system-automatikken varmedriften.

7.7.12 Indstilling af minimum fremløbstemperatur for varmekreds

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Min.-temperatur

- Med denne funktion kan der indstilles en minimumsværdi for fremløbstemperaturen i varmedrift for hver varmekreds, som styringen skal sikre, at fremløbstemperaturen ikke kommer under. System-automatikken sammenligner den beregnede fremløbstemperatur med den indstillede værdi for minimaltemperaturen og indstiller en højere værdi i tilfælde af difference.

7.7.13 Indstilling af maksimal fremløbstemperatur for varmekreds

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Maks.-temperatur

- Med denne funktion kan der oprettes en maksimalværdi for fremløbstemperaturen i varmedrift for hver varmekreds, som styringen skal sikre, at fremløbstemperaturen ikke kommer over. System-automatikken sammenligner den beregnede fremløbstemperatur med den indstillede værdi for maksimaltemperaturen og indstiller en lavere værdi i tilfælde af difference.

7.7.14 Fastlæggelse af styringsfunktion uden for tidsvinduerne

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Auto drift Fra

- Med denne funktion kan system-automatikens adfærd i automatisk drift uden for aktive tidsvinduer fastlægges separat for hver varmekreds. Fabriksindstilling: **Eco**

Du kan vælge mellem to styringsindstillinger, der kan tilpasses yderligere ved at anvende rumopkobling.

Hvis du ved funktionen **Rumopkobling** har indstillet værdien **Termostat**, er funktionen **Auto drift Fra** virkningsløs. System-automatikken regulerer altid til den nominelle rumtemperatur 5 °C.

- Eco:** Driftsmåden **Auto drift Fra**, **Auto** (uden for tidsvinduerne) og **Fra** er slået fra. Når der er tilsluttet en mikserkreds, er centralvarmepumpen deaktiveret, og varmekredsblenderen er lukket. Udetemperaturen overvåges. Hvis udetemperaturen falder til under 4 °C, tænder system-automatikken for varmefunktionen, når frostsikringsforsinkelsen er udløbet. Varmepumpen er frigivet. Når der er tilsluttet en mikserkreds, er varmepumpen og varmekredsblenderen frigivet. System-automatikken regulerer den nominelle rumtemperatur til den indstillede temperatur **Nat**. På trods af den tilkoblede varmefunktion er varmegiveren kun aktiv efter behov. Varmefunktionen er aktiveret, indtil udetemperaturen stiger til over 4 °C, og derefter slukker system-automatikken igen for varmefunktionen, men overvågningen af udetemperaturen er fortsat aktiv.


- Nat:** Varmefunktionen er aktiveret, og den nominelle rumtemperatur reguleres til den indstillede temperatur **Nat**.

7.7.15 Indstilling af varmekurve

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Varmekurve


- Hvis indstillingen af varmekurven ikke er tilstrækkelig til at regulere indeklimaet efter brugerens ønsker, kan du tilpasse den indstilling af varmekurven, der blev foretaget ved installationen af anlægget.

Hvis du aktiverer funktionen **Adaptiv varmekurve**, skal du altid tilpasse varmekurvens værdi til det dimensionerede varmeareal.



A Udetemperatur °C B Nominel fremløbstemperatur °C

Figuren viser de mulige varmekurver fra 0,1 til 4,0 for en nominel rumtemperatur på 20 °C. Hvis man f.eks. har valgt varmekurven 0,4, indstilles fremløbstemperaturen til 40 °C ved en udetemperatur på -15 °C.



A Udetemperatur °C C Nominel rumtemperatur °C
B Nominel fremløbstemperatur °C D Akse a

Hvis varmekurven 0.4 er valgt og tildelt for den nominelle rumtemperatur 21 °C, forskydes varmekurven, som det er vist på illustrationen. På akse a med 45° hældning forskydes varmekurven parallelt svarende til værdien af den indstillede rumtemperatur. Ved en udetemperatur på -15 °C sørger styringen for en fremløbstemperatur på 45 °C.

7.7.16 Aktivering af Rumopkobling

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Rumopkobling

- Med denne funktion kan det fastlægges, om den indbyggede temperaturføler i system-automatikken eller i fjernbetjeningsenheden skal anvendes.

Forudsætning:

- System-automatikken er monteret i boligen.
- En evt. eksisterende fjernbetjeningsenhed er monteret i boligen.
- System-automatikken eller evt. fjernbetjeningsenheden er i funktionen **Zone tildeling** allokeret til den zone, hvor system-automatikken eller fjernbetjeningsenheden er installeret. Hvis du ikke foretager en zoneallokering, er funktionen **Rumopkobling** virkningsløs.

Ingen: Temperatursensoren benyttes ikke til styringen.

Modulation: Den indbyggede temperatursensor måler den aktuelle rumtemperatur i referencerummet. Denne værdi sammenlignes med den indstillede rumtemperatur og medfører en tilpasning af fremløbstemperaturen i tilfælde af en difference via den såkaldte "effektive beregnede rumtemperatur". Effektiv beregnet rumtemp. = indstillet beregnet rumtemp. + (indst. beregnet rumtemp. - målt rumtemperatur) I stedet for den indstillede rumtemperatur bruges så den effektive beregnede rumtemperatur for styringen.

Termostat: Funktion som ved funktionen **Modulation**. Desuden bliver zonen slukket, hvis den målte beregnede rumtemperatur er + 3/16 K højere end den indstillede rumtemperatur. Hvis rumtemperaturen igen falder til + 2/16 K under den indstillede rumtemperatur, aktiveres zonen igen. Anvendelse af rumopkobling giver i forbindelse med et omhyggeligt valg af varmekurve en optimal regulering af varmeanlægget.

7.7.17 Aktivering af Køling mulig

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Køling mulig

- Når der er tilsluttet en varmepumpe, kan du aktivere funktionen **Køling** for varmekredsen.

7.7.18 Aktivering af dugpunktovervågning

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Dugpkt.-overvåg.

- Med denne funktion kan du aktivere dugpunktovervågningen.

Ved aktiveret dugpunktovervågningen sammenligner system-automatikken det indstillede, minimale, beregnede fremløb for køling med dugpunktet + offset. System-automatikken vælger altid den højeste temperatur, så der ikke kan dannes kondensvand.

7.7.19 Indstilling af temperatur afslut køling

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → AT-Temp afslut køl

- Med denne funktion kan du indstille temperaturgrænsen, hvorfra kølingen frakobles. Hvis udetemperaturen er lavere end den indstillede temperaturgrænse, standser system-automatikken køledriften.

7.7.20 Indstilling af dugpunkt offset

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Dugpunkt offset

- Med denne funktion kan dugpunktets offset indstilles.

Offsettet er et sikkerhedstillæg, som lægges til dugpunktet. For den beregnede fremløbstemperatur vælger system-automatikken mellem den højeste værdi: fremløbstemperaturen eller dugpunkt+offset.

matikken mellem den højeste værdi: fremløbstemperaturen eller dugpunkt+offset.

7.7.21 Aflæsning af status for det eksterne varmekrav

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Status ekst. varmekrav.

- Med denne funktion kan du aflæse varmekravet på en ekstern indgang.

Afhængigt af konfigurationen af **VR 70** eller **VR 71** er der en ekstern indgang for hver varmekreds. På denne eksterne indgang kan du f.eks. tilslutte en ekstern zonestyling.

7.7.22 Aflæsning af varmepumpens status

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS1 ----] → Pumpestatus

- Med denne funktion kan man aflæse den aktuelle status (**Til, Fra**) for centralvarmepumpen i varmekredsen.

7.7.23 Aflæsning af varmekredsmikserens status

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [VKREDS2 ----] → Mikser status

- Med denne funktion kan du aflæse den aktuelle status (**Åbner, lukker, Står stille**) for varmekredsblenderen til **VKREDS2**.

7.8 ZONE1

7.8.1 Deaktivering af zone

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [ZONE1 ----] → Zone aktiveret

- Med denne funktion kan du deaktivere den zone, som du ikke har brug for.

Alle eksisterende zoner vises på displayet, hvis de eksisterende varmekredse er aktiveret i funktionen **Kredstype**.

Indstilling af kredstype (→ side 15)

7.8.2 Indstilling af dagtemperatur

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [ZONE1 ----] → Dagtemperatur

- Med denne funktion kan du indstille den ønskede temperatur inden for zonens tidsvinduer.

7.8.3 Indstilling af nattemperatur

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [ZONE1 ----] → Nattemperatur

- Med denne funktion kan du indstille den ønskede temperatur uden for zonens tidsvinduer.

Nattemperaturen er den temperatur, som varmeanlægget skal køre ned på i perioder med lavere varmebehov.

7.8.4 Aflæsning af rumtemperatur

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [ZONE1 ----] → Rumtemperatur

- Med denne funktion kan den aktuelle rumtemperatur aflæses. I den forbindelse skal system-automatikken være installeret i boligen og allokeret til en zone.

System-automatikken har en indbygget temperaturføler, der måler rumtemperaturen.

7.8.5 Allokering af zone

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [ZONE1 ----] → Zone tildeling

- Med denne funktion allokere du enheden (system-automatik eller fjernbetjeningsenhed), som er installeret i zonen, til den valgte zone. Styringen benytter desuden den allokerede enheds rumtemperaturføler.

Når du har allokeret en fjernbetjeningsenhed, benytter fjernbetjeningsenheden alle værdier, der hører til den allokerede zone.

Hvis du ikke foretager en zoneallokering, er funktionen **Rumopkobling** virkningsløs.

7.8.6 Aflæsning af zoneventilens status

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [ZONE1 ----] → Status zoneventil

- Med denne funktion kan du aflæse den aktuelle status for zoneventilen (**Åben, luk**).

7.9 Varmtvand

7.9.1 Indstilling af beholder

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Beholder

- Med denne funktion kan en varmtvandsbeholder i varmtvandskredsen aktiveres eller deaktiveres.

Hvis der er installeret en varmtvandsbeholder i varmeanlægget, skal indstillingen altid være "aktiv".

7.9.2 Aflæsning af varmtvandskredsens nominelle fremløbstemperatur

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Varmtvandskreds ----] → Nom. fremløbtemp.

- Med denne funktion kan varmtvandskredsens nominelle fremløbstemperatur aflæses.

7.9.3 Indstilling af nominel beholdertemperatur (varmtvand)



Fare!

Livsfare på grund af legionella!

Legionella opstår ved en temperatur under 60 °C.

- Sørg for, at brugeren kender alle forholdsregler til beskyttelse mod legionellabakterier for at kunne opfylde alle gældende krav til forebyggelse af legionella.

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Varmt vand

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [VKREDS1 ----] → Varmt vand

- Med denne funktion kan du fastlægge den nominelle temperatur (**Varmt vand**) for en tilsluttet varmtvandsbeholder. Den beregnede temperatur skal indstilles på system-automatikken, så brugerens varmebehov lige netop bliver dækket.

- Overhold de gældende bestemmelser om forebyggelse af legionella.

7.9.4 Aflæsning af varmtvandsbeholderens målte temperatur

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Fakt. beholdertemp.

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [VKREDS1 ----] → Fakt. beholdertemp.

- Med denne funktion kan du aflæse den målte temperatur i varmtvandsbeholderen.

7.9.5 Aflæsning af ladepumpens status

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Ladepumpe

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [VKREDS1 ----] → Ladepumpe

- Med denne funktion kan status for beholderladepumpen (**Til, Fra**) aflæses.

7.9.6 Aflæsning af cirkulationspumpens status

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Cirkulationspumpe

- Med denne funktion kan status for cirkulationspumpen (**Til, Fra**) aflæses.

7.9.7 Fastlæggelse af dag for beskyttelse mod legionellabakterier

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Anti-legionella dag

- Med denne funktion kan det defineres, om beskyttelsen mod legionella udføres en bestemt dag eller dagligt.

Når beskyttelse mod legionellabakterier er aktiveret, hæves vandet i varmtvandskredsen automatisk til den nominelle beholdertemperatur 70 °C (med 5 K-hysteres) på de fastlagte tider. Cirkulationspumpen aktiveres.

Funktionen afsluttes automatisk, hvis beholderføleren registrerer en temperatur på > 60 °C i over 60 minutter eller efter et tidsrum på 120 minutter, for at forhindre, at systemet "bliver hængende" i denne funktion ved samtidig tapning.

Fabriksindstilling = **Fra** betyder ingen legionellabeskyttelse.

Når funktionen **Planlæg dage hjemmefra** er aktiv, udføres inden beskyttelse mod legionellabakterier på disse dage.

Beskyttelse mod legionellabakterier aktiveres direkte igen på den første dag efter afviklingen af funktionen **Planlæg dage hjemmefra** og udføres på de fastlagte tider.

Hvis der er installeret en varmepumpe i varmeanlægget, aktiverer system-automatikken den supplerende varmegiver til legionellabeskyttelse.

7.9.8 Fastlæggelse af klokkeslæt for beskyttelse mod legionellabakterier

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Anti-legionella kl.

- Med denne funktion kan klokkeslættet for udførelse af beskyttelse mod legionellabakterier fastlægges.

Når klokkeslættet nås på den fastlagte dag, starter funktionen automatisk.

Hvis funktionen **Planlæg dage hjemmefra** samtidig er aktiv, udføres beskyttelse mod legionellabakterier ikke.

7.9.9 Indstilling af hysteres for beholderopvarmning

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Hyst. beholderopv.

- Når der er tilsluttet en varmepumpe, kan der indstilles en hysteres for beholderopvarmningen med denne funktion.

Eksempel: Når den ønskede temperatur er indstillet til 55 °C og temperaturforskellen for beholderopvarmning er indstillet til 10 K, begynder beholderopvarmningen, så snart beholdertemperaturen er faldet til 45 °C.

7.9.10 Offset for opvarmning af varmtvandsbeholderen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → VV temp. Korrigering

- Når der er tilsluttet en varmepumpe, kan du med denne funktion definere en offsetværdi (K) for den indstillede varmtvandstemperatur. Varmtvandsbeholderen opvarmes derefter med den fremløbstemperatur, der beregnes som summen af den indstillede varmtvandstemperatur og denne offsetværdi.

7.9.11 Indstilling af maksimal beholderopvarmningstid

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Maks. VV ladetid.

- Når der er tilsluttet en varmepumpe, kan man med denne funktion indstille den maksimale beholderopvarmningstid, hvor beholderen opvarmes uden afbrydelse.

Indstillingen **Fra** betyder, at der ikke er nogen tidsmæssig begrænsning af beholderopvarmningstiden.

7.9.12 Indstilling af spærretid for varmtvandsbehov

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Spærretid VV-Drift

- Når der er tilsluttet en varmepumpe, kan der med denne funktion indstilles en periode, hvor beholderopvarmning er blokeret.

Når den maksimale beholderopvarmningstid er nået, men den tilsluttede varmtvandsbeholders nominelle temperatur endnu ikke er nået, går funktionen **Spærretid VV-Drift** i gang.

7.9.13 Fastlæggelse af ladepumpens efterløbstid

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Ladepumpe efterløb

- Med denne funktion kan der fastlægges en efterløbstid for ladepumpen. Den høje fremløbstemperatur, der kræves til beholderopvarmningen, sikres i stort omfang stadigvæk beholderen vha. varmepumpeefterløb, før varmekredsene, især brænderkredsen, frigives til varmefunktionen igen.

Når den indstillede varmtvandstemperatur (beholderopvarmning) er nået, slukker system-automatikken varmegiveren. Efterløbstiden for beholderladepumpen starter. System-automatikken slår automatisk beholderladepumpen fra, når efterløbstiden er udløbet.

7.9.14 Aktivering af parallel beholderopvarmning (varmtvandsbeholder og blanderkreds)

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Varmtvandskreds ----] → Parallel drift

- Med denne funktion kan det defineres for den tilsluttede blanderkreds, at den også opvarmes, når varmtvandsbeholderen opvarmes.

Når funktionen **Parallel drift** er aktiveret, kører forsyningen af mikserkredsene videre ved beholderopvarmning. Så længe der er et varmekrav i mikserkredsen, slukker system-automatikken ikke for varmepumpen i mikserkredsen. Den ublandede varmekreds deaktiveres altid ved beholderopvarmning.

7.10 Bufferbeholder

7.10.1 Aflæsning af beholdertemperatur foroven i bufferbeholderen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Bufferbeholder ----] → Buffer temp top

- Med denne funktion kan du aflæse den fakt. temperatur i det øverste område af bufferbeholderen.

7.10.2 Aflæsning af beholdertemperatur forneden i bufferbeholderen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Bufferbeholder ----] → Buffer temp bund

- Med denne funktion kan du aflæse den fakt. temperatur i det nederste område af bufferbeholderen.

7.10.3 Aflæsning af beholdertemperatur foroven for varmt vand i bufferbeholderen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Bufferbeholder ----] → Temp.føler VV, top

- Med denne funktion kan du aflæse den fakt. temperatur i det øverste område i bufferbeholderens varmtvandsdel.

7.10.4 Aflæsning af beholdertemperatur forneden for varmt vand i bufferbeholderen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Bufferbeholder ----] → Temp.føler VV, bund

- Med denne funktion kan du aflæse den fakt. temperatur i det nederste område i bufferbeholderens varmtvandsdel.

7.10.5 Aflæsning af beholdertemperatur foroven for opvarmning i bufferbeholderen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Bufferbeholder ----] → Temp.føler V, top

- Med denne funktion kan du aflæse den fakt. temperatur i det øverste område i bufferbeholderens opvarmningsdel.

7.10.6 Aflæsning af beholdertemperatur forneden for opvarmning i bufferbeholderen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Bufferbeholder ----] → Temp.føler V, bund

- Med denne funktion kan du aflæse den fakt. temperatur i det nederste område i bufferbeholderens opvarmningsdel.

7.10.7 Indstilling af maks. nominel fremløbstemperatur i bufferbeholderen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration [Bufferbeholder ----] → MSS.Maks.Temp. VV

- Med denne funktion kan bufferbeholderens maksimale nominelle fremløbstemperatur for varmtvandsstationen indstilles. Den indstillede maksimale nominelle fremløbstemperatur skal være mindre end varmegiverens maks. fremløbstemperatur. Så længe beholderens nominelle temperatur ikke er nået, frigiver system-automatikken ikke varmegiveren til varmedrift.

I installationsvejledningen til varmegiveren finder du den maksimale nominelle fremløbstemperatur, som varmegiveren kan opnå.

Hvis den indstillede maks. nominelle fremløbstemperatur er for lav, kan varmtvandsstationen ikke levere den ønskede nominelle beholdertemperatur.

7.11 Solvarmekreds

7.11.1 Aflæsning af solfangertemperaturen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → Solfangertemperatur

- Med denne funktion kan den aktuelle temperatur ved solfangerføleren aflæses.

7.11.2 Aflæsning af solvarmepumpens status

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → Status solv.-pumpe

- Med denne funktion kan du aflæse den aktuelle status for solarpumpen (Til, Fra).

7.11.3 Aflæsning af solvarmepumpens driftstid

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → Driftstid solv.pumpe

- Med denne funktion kan solarpumpens målte driftstid i timer siden idrifttagning eller siden sidste nulstilling aflæses.

7.11.4 Nulstilling af solvarmepumpens driftstid

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → Nulstil driftstiden

- Med denne funktion kan du nulstille det opsummerede antal registrerede driftstimer for solarpumpen.

7.11.5 Aflæsning af soludbyttefølerens værdi

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → i solvarmeudbyttef.

- Med denne funktion kan solv.-udbyttefølerens aktuelle værdi aflæses.

7.11.6 Indstilling af solvarmekredsens gennemstrømning

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → Flow mængde sol

- I denne funktion indfører du værdien for volumenstrømmen. Denne værdi anvendes til beregning af udbyttet fra solvarme ("Sol udbytte").

Hvis der i varmeanlægget er installeret en **VMS 70**, leverer **VMS 70** værdien for volumenstrømmen. System-automatikken ignorerer den indførte værdi i denne funktion.

7.11.7 Aktivering af Solvarmepumpekick

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → Solvarmepumpekick

- Med denne funktion kan et pumpekick i solvarmepumpen aktiveres for hurtigere at kunne registrere solfangertemperaturen.

Afhængigt af konstruktionen er der i nogle solfangere en tidsmæssig forsinkelse i bestemmelsen af måleværdien til registrering af temperaturen. Med funktionen **Solvarmepumpekick** kan du forkorte tidsforsinkelsen. Hvis funktionen er aktiveret, tændes der for solvarmepumpen i 15 sekunder (solvarmepumpe-kick), hvis temperaturen målt af solfangerføleren er steget med 2 K/time. Derved transporteres den opvarmede solvarmevæske hurtigere hen til målestedet.

7.11.8 Indstilling af solvarmekredsens sikkerhedsfunktion

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → Sol beskyt funktion.

- Med denne funktion kan der fastlægges en temperaturgrænse for den registrerede solfangertemperatur i solvarmekredsen.

Hvis den eksisterende solvarmeenergi overstiger det aktuelle varmekrav (f.eks. alle beholdere er fuldt opvarmede), kan temperaturen i solfangerfeltet stige kraftigt. Hvis den indstillede sikkerhedstemperatur overskrides for solfangerføleren, frakobles solvarmepumpen for at beskytte solvarmekredsen (pumpe, ventiler osv.) mod overhedning. Efter afkøling (35 K-hysteres) tændes der for solarpumpen igen.

7.11.9 Indstilling af minimal solfangertemperatur

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → Min. solfangertemp.

- Med funktionen kan du indstille den minimale solfanger-temperatur.

Fastlæggelse af udkoblingsdifferenceværdi for opvarmning med solvarme (→ side 21)

7.11.10 Indstilling af ventilationstid for solarkredsen

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → Ventilationstid

- Med denne funktion kan du understøtte udluftningen af solarkredsen.

System-automatikken afslutter funktionen, når den fastsatte ventilationstid er udløbet, solarkredsbeskyttelsesfunktionen er aktiv eller den maks. beholdertemperatur er overskredet.

7.11.11 Aflæsning af aktuel gennemstrømning for VMS 70

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmekreds ----] → Akt. flow

- Med denne funktion kan du aflæse den målte gennemstrømning (volumenstrøm) for **VMS 70**.

7.12 Solvarmebeholder 1

7.12.1 Fastlæggelse af udkoblingsdifferenceværdi for opvarmning med solvarme

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmebeholder 1 ----] → Indkoblingsdiff.

- Med denne funktion kan der fastlægges en differenceværdi for start af opvarmningen med solvarme. Temperaturforskellen måles mellem beholderføleren forned og solfangereføleren.

Hvis temperaturforskellen overskrider den indstillede differenceværdi og den indstillede minimale solfangertemperatur, slår system-automatikken solpumpen til. Solarbeholderen opvarmes. Differenceværdien kan fastlægges separat for 2 tilsluttede solvarmebeholdere.

7.12.2 Fastlæggelse af udkoblingsdifferenceværdi for opvarmning med solvarme

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmebeholder 1 ----] → Udkoblingsdiff.

- Med denne funktion kan der defineres en differenceværdi for stop af opvarmningen med solvarme. Temperaturforskellen måles mellem beholderføleren forned og solfangereføleren.

Hvis temperaturforskellen kommer under den indstillede differenceværdi, slår system-automatikken solpumpen fra. Solarbeholderen opvarmes ikke længere. Udkoblingsdifferenceværdien skal være mindst 1 K lavere end den indstillede indkoblingsdifferenceværdi.

7.12.3 Fastlæggelse af maksimaltemperatur for solvarmebeholder

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmebeholder 1 ----] → Maks.-temperatur

- Med denne funktion kan der fastlægges en maksimalværdi til begrænsning af solvarmebeholdertemperaturen for at sikre et så højt udbytte af opvarmningen af solvarmebeholderen som muligt, men også for at beskytte mod tilkalkning.

Hvis den indstillede maksimaltemperatur overskrides på beholderføleren forned, slukker system-automatikken solpumpen. Opvarmning med solvarme frigives først igen, når temperaturen på beholderføleren forned afhængigt af maksimaltemperaturen er faldet mellem 1,5 K og 9 K. Den indstillede maksimaltemperatur må ikke overskride den maksimalt tilladte beholdertemperatur i den anvendte beholder.

7.12.4 Aflæsning af beholderfølerens værdi forned

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Solvarmebeholder 1 ----] → Buffer temp bund

- Med denne funktion kan beholderfølerens aktuelle måleværdi forned aflæses.

7.13 2. Temperaturdifference regulering

7.13.1 Fastlæggelse af tilkoblingsdifference for anden temperaturdifference regulering

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [2. Temperaturdifference regulering ----] → Indkoblingsdiff.

- Med denne funktion kan du fastlægge en differenceværdi for start af en temperaturdifference regulering, f.eks. en solunderstøttet varme.

Hvis difference mellem temperaturdifferenceføler 1 og temperaturdifferenceføler 2 overskrider den fastsatte tilkoblingsdifference og min.-temperaturen på temperaturdifferenceføler 1, vil system-automatikken styre temperaturdifferenceudgangen. Temperaturdifference reguleringen starter.

7.13.2 Fastlæggelse af frakoblingsdifference for anden temperaturdifference regulering

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [2. Temperaturdifference regulering ----] → Udkoblingsdiff.

- Med denne funktion kan du fastlægge en differenceværdi for stop af en temperaturdifference regulering, f.eks. en solunderstøttet varme.

Hvis difference mellem temperaturdifferenceføler 1 og temperaturdifferenceføler 2 kommer under den fastsatte frakoblingsdifference eller overskrider maks. temperaturen på temperaturdifferenceføler 2, vil system-automatikken styre temperaturdifferenceudgangen. Temperaturdifference reguleringen stopper.

7.13.3 Indstilling af min.-temperatur

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [2. Temperaturdifference regulering ----] → Min.-temperatur

- Med denne funktion kan du indstille minimumstemperaturen for at starte temperaturdifference reguleringen.

Fastlæggelse af tilkoblingsdifference for anden temperaturdifference regulering (→ side 21)

7.13.4 Indstilling af maksimaltemperatur

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [2. Temperaturdifference regulering ----] → Maks.-temperatur

- Med denne funktion kan du indstille maksimaltemperaturen for at stoppe temperaturdifference reguleringen.

Fastlæggelse af frakoblingsdifference for anden temperaturdifference regulering (→ side 21)

7.13.5 Aflæsning af værdi for temperaturdifferenceføler 1

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [2. Temperaturdifference regulering ----] → Føler TD1

- Med denne funktion kan den aktuelle måleværdi for temperaturdifferenceføler 1 (TD1) aflæses.

7.13.6 Aflæsning af værdi for temperaturdifferenceføler 2

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [2. Temperaturdifference regulering ----] → Føler TD2

- Med denne funktion kan den aktuelle måleværdi for temperaturdifferenceføler 2 (TD2) aflæses.

7.13.7 Aflæsning af status for temperaturdifferenceregulering

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [2. Temperaturdifferenceregulering ----] → Udgang TD

- Med denne funktion kan status for temperaturdifferenceregulering aflæses.

7.14 Ventilation

7.14.1 Aflæsning af luftkvalitetsføler

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Ventilation ----] → Luftkvalitetsføler 1/2

- Med denne funktion kan måleværdierne fra luftkvalitetsføleren aflæses.

7.14.2 Indstilling af maksimalværdi for luftkvalitetsføleren

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Ventilation ----] → Maks. luftkvalitetsf.

- Med denne funktion kan man indstille en maksimalværdi for luftkvaliteten.

Hvis luftkvaliteten overskrider den definerede maksimalværdi, aktiverer system-automatikken boligventilationsanlægget **recoVAIR.../4**. Den nærmere funktionsbeskrivelse fremgår af vejledningen til **recoVAIR.../4**.

7.15 Radioforbindelse

7.15.1 Aflæsning af modtagestyrke for system-automatik

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Radioforbindelse ----] → Modtagelse styring

- Med denne funktion kan du aflæse, hvor god modtagestyrken mellem den trådløse modtagerenhed og system-automatikken er.

4: Radioforbindelsen er i det acceptable område. Hvis modtagestyrken bliver < 4, er radioforbindelsen ustabil.

10: Radioforbindelsen er meget stabil.

7.15.2 Aflæsning af modtagestyrken for udeføleren

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [Radioforbindelse ----] → Modt. AT-sensor

- Med denne funktion kan du aflæse, hvor god modtagestyrken mellem den trådløse modtagerenhed og udeføleren er.

4: Radioforbindelsen er i det acceptable område. Hvis modtagestyrken bliver < 4, er radioforbindelsen ustabil.

10: Radioforbindelsen er meget stabil.

7.16 Valg af udvidelsesmodul for sensor-/aktortest

Menu → Installatørniveau → Sensor-/aktortest → [Valg af enhed]

- Med denne funktion kan et tilsluttet udvidelsesmodul vælges til sensor- og aktortesten. System-automatikken opstiller en liste over aktuatorer og sensorer i det valgte udvidelsesmodul. Hvis valget af en aktuator bekræftes med **OK**, aktiverer system-automatikken relæet. Aktorens funktion kan kontrolleres. Kun den aktiverede aktor er aktiv, alle andre aktorer er "deaktiveret" i denne periode.

Du kan f.eks. lade en mikserventil køre i retningen åbn og kontrollere, om mikserventilen er tilsluttet korrekt, eller aktivere en pumpe og kontrollere, om pumpen starter. Hvis du vælger en føler, viser system-automatikken måleværdien for den valgte føler. Aflæs følerens måleværdier for de valgte komponenter, og kontrollér, om de enkelte følere leverer de forventede værdier (temperatur, tryk, gennemstrømning osv.).

7.17 Aktivering af udtørningsfunktion



Bemærk

Alle varmepumper, bortset fra hybridvarmepumpen, benyttes til gulvtørringen.

Menu → Installatørniveau → Funktion til tørring af støbt gulv → VKREDS1

- Med denne funktion kan et nystøbt gulv tørres ved hjælp af opvarmning efter en fastlagt tids- og temperaturplan i overensstemmelse med byggeforskrifterne.

Hvis funktionen gulvtørring/udtørring er aktiveret, er alle valgte driftsmåder afbrudt. System-automatikken regulerer den styrede varmekreds' fremløbstemperatur uafhængigt af udetemperaturen efter et forindstillet program.

Dage efter start af funktionen	Nominel fremløbstemperatur for denne dag [°C]
1	25
2	30
3	35
4	40
5	45
6 - 12	45
13	40
14	35
15	30
16	25
17 - 23	10 (Frost prot, Pumpe i drift)
24	30
25	35
26	40
27	45
28	35
29	25

Displayet viser den aktuelle dag og den nominelle fremløbstemperatur. Den indeværende dag kan indstilles manuelt.

Skift af dag sker altid klokken 24:00, uafhængigt af hvornår du starter funktionen.

Efter net-Fra/net-Til starter tørringen af det støbte gulv med den sidste aktive dag.

Funktionen stopper automatisk, når den sidste dag i temperaturprofilen er afsluttet (dag = 29), eller hvis startdagen er indstillet til 0 (dag = 0).

7.18 Ændring af adgangskoden til installatørniveauet

Menu → Installatørniveau → Ændre kode

- Med denne funktion kan adgangskoden til **Installatørniveau** ændres.

Hvis koden ikke længere er gyldig, skal system-automatikken nulstilles til fabriksindstilling for at få adgang til installatørniveauet igen.

Gendannelse af fabriksindstillingerne (→ side 10)

8 Overdragelse til ejeren

8.1 Overdragelse af produktet til brugeren

- ▶ Brugeren skal informeres om betjening og funktion af produktet.
- ▶ Udlever alle vejledninger og dokumenter om enheden til opbevaring hos brugeren.
- ▶ Giv brugeren besked om produktets artikelnummer.
- ▶ Gå betjeningsvejledningen igennem med ejeren.
- ▶ Besvar alle eventuelle spørgsmål.
- ▶ Gør især brugeren opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes.



Fare!

Livsfare på grund af legionella!

Legionella opstår ved en temperatur under 60 °C.

- ▶ Sørg for, at brugeren kender alle forholdsregler til beskyttelse mod legionellabakterier for at kunne opfylde alle gældende krav til forebyggelse af legionella.

- ▶ Gør andre brugere opmærksomme på beskyttelse mod legionellabakterier.
- ▶ Informer brugeren om, at han skal få foretaget service af produktet med de foreskrevne intervaller.
- ▶ Gør brugeren opmærksom på, at system-automatikens funktion kan forringes, hvis han/hun fjerner system-automatikken fra dens tildækkede opstillingssted.
- ▶ Oplys brugeren om, at modtagestyrken mellem den trådløse modtagerenhed og hhv. system-automatikken eller udeføleren ikke må påvirkes negativt af elektriske apparater eller bygninger.

9 Afhjælpning af fejl

9.1 Fejlafhjælpning og fejlfinding

Hvis der er en fejl i varmeanlægget, vises  på displayet med en fejlmelding.

Alle aktuelle fejlmeldinger kan også aflæses i følgende menupunkt:

Menu → Installatørniveau → Systemkonfiguration → [System ----] → Fejlstatus

- Hvis der foreligger en fejl, vises som status **Fejlliste**. Den højre valgtast har i så fald funktionen **Vis**. Ved at trykke på den højre valgtast kan du få vist listen over fejlmeldinger.



Bemærk

Det er ikke alle fejlmeldinger på listen, der automatisk vises i grundvisningen.

Fejlfinding (→ tillæg D.1)

Fejlafhjælpning (→ tillæg D.2)

9.2 Servicemelding

Når en vedligeholdelse er påkrævet, viser system-automatikken en vedligeholdelsesmeddelelse på displayet.

- ▶ Gennemfør vedligeholdelsesvejledningerne iht. drifts- eller installationsvejledningen til den viste enhed.
- ▶ Indstil i funktionen **Dato for service**, hvornår det er tid til den næste vedligeholdelse (→ side 11).

Oversigt over servicemeddelelser

Servicemeddelelser (→ tillæg E)

10 Reservedele

10.1 Fremskaffelse af reservedele

Produktets originale komponenter er certificeret af producenten ved overensstemmelsesprøvningen. Hvis der ved vedligeholdelse eller reparation anvendes andre, ikke-certificerede dele, kan det resultere i, at produktet ikke længere opfylder de gældende normer og produktets overensstemmelse derfor bortfalder.

Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der kun anvendes originale reservedele fra producenten, da man dermed er sikker på, at produktet fungerer problemfrit og sikkert. Hvis du vil have oplysninger om de tilgængelige originale reservedele, skal du henvende dig på kontakadressen, som fremgår af bagsiden af vejledningen.

- ▶ Hvis der skal bruges reservedele til vedligeholdelse eller reparation, må du kun anvende reservedele, som er godkendt til produktet.

10.2 Udskiftning af batteri




Fare! Livsfare som følge af forkerte batterier/akkuer!

Hvis batterierne/akkuerne udskiftes med en forkert batteri-/akkutype, er der risiko for eksplosion.

- Sørg for at anvende den korrekte batteri-/akkutype i forbindelse med udskiftning.
- Bortskaf brugte batterier/akkuer i henhold til anvisningerne i vejledningen.

- Skift batterierne, som beskrevet i betjeningsvejledningen til produktet.

10.3 Udskiftning af udeføler




1. Tag udeføleren af vægbeslaget som vist på figuren.
2. Skru vægbeslaget af væggen.
3. Ødelæg udeføleren. (→ side 24)
4. Monter vægbeslaget. (→ side 7)
5. Tryk på indlæringstasten ved trådløs modtagerenhed.
 - ◀ Indlæringsprocessen starter. Lysdioden blinker grønt.
6. Tag udeføleren i drift, og sæt den på vægbeslaget. (→ side 7)

10.4 Ødelæggelse af defekt udeføler




Bemærk

Udeføleren har en mørkegangreserve på ca. 30 dage. I denne tid sender den defekte udeføler fortsat radiosignaler. Hvis den defekte udeføler befinder sig inden for den trådløse modtagerenheds rækkevidde, modtager den trådløse modtagerenhed signaler både fra den intakte og den defekte udeføler.



1. Åbn udeføleren som vist på illustrationen.



2. Fjern kondensatorerne som vist på illustrationen.

11 Standsning

11.1 Tage varmeanlæg ud af drift

- Tag alle systemkomponenter i varmeanlægget ud af drift som beskrevet i installationsvejledningen til de enkelte systemkomponenter.

11.1.1 Afmontering af system-automatik fra væggen

1. Tag system-automatikken af enhedsophænget.
2. Fjern batterierne.
3. Fjern enhedsophængets afdækning.
4. Skru enhedsophænget af væggen.

11.1.2 Afmontering af udeføler fra væggen

1. Tag udeføleren af vægbeslaget.
2. Skru vægsoklen af væggen.
3. Ødelæg udeføleren. (→ side 24)

11.1.3 Afmontering af trådløs modtagerenhed fra varmegiveren

1. Åbn den trådløse modtagerenhed.
2. Frigør eBUS-ledningerne fra den trådløse modtagerenheds klemmerække.
3. Frigør eBUS-ledningerne fra varmegiverens klemmerække.
4. Skru vægsoklen af væggen.

12 Genbrug og bortskaffelse

Emballage

- Bortskaf emballagen i overensstemmelse med reglerne.

Dette produkt er et elektrisk eller elektronisk apparat som defineret i EF-direktivet 2012/19/EU. Apparatet er udviklet og produceret under anvendelse af materialer og komponenter af høj kvalitet. Disse kan genvindes og genbruges.

Find ud af, hvilke regler der gælder i dit land i relation til separat indsamling af affald af elektrisk/elektronisk udstyr. Korrekt bortskaffelse af udtjente apparater beskytter miljøet og mennesker mod mulige negative konsekvenser.

- Bortskaf emballagen i overensstemmelse med reglerne.
- Følg alle relevante forskrifter.

Bortskaffelse af produktet



■ Hvis produkter er forsynet med dette symbol:

- Produktet må i så fald ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte elektriske og elektroniske apparater.

Bortskaffelse af batterier



■ Hvis produktet indeholder batterier/akkuer, der er forsynet med dette symbol:

- Bortskaf i så fald batterierne på et indsamlingssted for batterier.
 - ◄ **Forudsætning:** Batterierne skal kunne tages ud af produktet uden at gå i stykker. I modsat fald skal batterierne bortskaffes sammen med produktet.
- I henhold til gældende lov er slutbrugeren forpligtet til at returnere brugte batterier.

Sletning af personoplysninger

Personoplysninger kan blive misbrugt af uberettigede tredjemænd.

Hvis produktet indeholder personoplysninger:

- Sørg for, at der ikke er nogen personoplysninger på eller i produktet (f.eks. online logon-oplysninger eller lignende), før du bortskaffer produktet.

13 Kundeservice

Du finder kontaktdata til vores kundeservice under adressen, som er angivet på bagsiden, eller på www.vaillant.dk.

14 Tekniske data

14.1 Systemstyring

Batteritype	LR06
Nominel stødspænding	330 V
Frekvensbånd	868,0 ... 868,6 MHz
Maks. sendeeffekt	< 25 mW
Rækkevidde i frit felt	≤ 100 m
Rækkevidde i bygning	≤ 25 m
Tilsmudsningsgrad	2
Kapslingsklasse	IP 20
Beskyttelsesklasse	III
Temperatur for kugletrykttest	75 °C
Maks. tilladt omgivelsestemperatur	0 ... 60 °C
Akt. luftfugtighed	20 ... 95 %
Funktionsmåde	Type 1
Højde	115 mm
Bredde	147 mm
Dybde	50 mm

14.2 Trådløs modtagerenhed

Nominel spænding	9 ... 24 V ~
Dimensioneringsstrøm	< 50 mA
Nominel stødspænding	330 V
Frekvensbånd	868,0 ... 868,6 MHz
Maks. sendeeffekt	< 25 mW
Rækkevidde i frit felt	≤ 100 m
Rækkevidde i bygning	≤ 25 m
Tilsmudsningsgrad	2
Kapslingsklasse	IP 20
Beskyttelsesklasse	III
Temperatur for kugletrykttest	75 °C
Maks. tilladt omgivelsestemperatur	0 ... 60 °C
Rel. rumluftfugtighed	35 ... 90 %
Tværsnit tilslutningsledninger	0,75 ... 1,5 mm ²
Højde	115 mm
Bredde	147 mm
Dybde	50 mm

14.3 Udeføler

Strømforsyning	Solcelle med energilager
Mørkegangreserve (med fuldt energilager)	≈30 dage
Nominel stødspænding	330 V
Frekvensbånd	868,0 ... 868,6 MHz
Maks. sendeeffekt	< 25 mW
Rækkevidde i frit felt	≤ 100 m
Rækkevidde i bygning	≤ 25 m
Tilsmudsningsgrad	2
Kapslingsklasse	IP 44
Beskyttelsesklasse	III
Temperatur for kugletryktest	75 °C
Tilladt driftstemperatur	-40 ... 60 °C
Højde	110 mm
Bredde	76 mm
Dybde	41 mm

Tillæg

A Indstillingsværdier for systemskema, VR 70 og VR 71

A.1 Konfiguration systemskema

Til grund for hvert varmeanlæg ligger et systemskema med tilhørende elektroplan. I en separat systemskemabog finder du systemskemaerne og de tilhørende elektroplaner med forklaringer.

A.2 Gaskedel/kondenserende oliekedel (eBUS)

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel	1 direkte	1		
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Blanderør kun til varmekredse	1 direkte 1 blandet	1	1	
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Blanderør kun til varmekredse	2 blandede	1	5	
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Blanderør kun til varmekredse	3 blandede	1		3
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Blanderør kun til varmekredse og varmtvandsbeholder	1 direkte 1 blandet	2	1	
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Blanderør kun til varmekredse og varmtvandsbeholder	3 blandede	2		3

A.3 Kondenserende gas-/oliekedel (eBUS) og solar varmtvandsunderstøttelse

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder bivalent	Beholderopvarmning via kondenserende kedel og solartermi	1 direkte	1	6	
Varmtvandsbeholder bivalent	Beholderopvarmning via kondenserende kedel og solartermi	3 blandede	1		2

A.4 Kondenserende gas-/oliekedel (eBUS) og solar varmtvands- og opvarmningsunderstøttelse

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Kombibeholder	Hydraulikblok Blanderør kun til varmekredse	1 blandet	2	12	
Kombibeholder	Hydraulikblok Blanderør kun til varmekredse	3 blandede	2		2
alISTOR Bufferbeholder	Opvarmning af bufferbeholder via kondenserende kedel og solartermi	1 blandet	1	3	
alISTOR Bufferbeholder	Opvarmning af bufferbeholder via kondenserende kedel og solartermi	3 blandede	1		6

A.5 aroTHERM eller flexoTHERM

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe		1 direkte	8		
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe		1 direkte 1 blandet	8	1	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe		1 blandet 1 PV	8	1	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe		2 blandede	8	5	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Bufferbeholder kun til varmekredse	3 blandede	8		3

A.6 aroTHERM og varmtvandsbeholder bag blanderør

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Blanderør til varmekredse og beholder	1 direkte 1 blandet	16	1	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Blanderør til varmekredse og beholder	3 blandede	16		3

A.7 aroTHERM eller flexoTHERM og solar varmtvandsunderstøttelse

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder bivalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via varmepumpe og solartermi	1 direkte	8	6	
Varmtvandsbeholder bivalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via varmepumpe og solartermi	3 blandede	8		2

A.8 aroTHERM eller flexoTHERM og solar varmtvands- og opvarmningsunderstøttelse

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
aiIStOR Bufferbeholder	Opvarmning af bufferbeholder via varmepumpe og solartermi	1 blandet	8	3	
aiIStOR Bufferbeholder	Opvarmning af bufferbeholder via varmepumpe og solartermi	3 blandede	8		6

A.9 aroTHERM med systemseparation

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Varmevekslermodul for varmepumpe	1 direkte	10		
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Varmevekslermodul for varmepumpe	1 direkte 1 blandet	10	1	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Varmevekslermodul for varmepumpe	2 blandede	10	5	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Varmevekslermodul for varmepumpe	3 blandede	10		3

A.10 aroTHERM med supplerende varmegiver og systemseparation

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Varmevekslermodul for varmepumpe	1 direkte	11		
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Varmevekslermodul for varmepumpe	1 direkte 1 blandet	11	1	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Varmevekslermodul for varmepumpe	2 blandede	11	5	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Varmevekslermodul for varmepumpe	3 blandede	11		3

A.11 aroTHERM med systemseparation og solar varmtvandsunderstøttelse

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder bivalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via varmepumpe og solartermi Varvekslermodul for varmepumpe	1 direkte	11	6	
Varmtvandsbeholder bivalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via varmepumpe og solartermi Varvekslermodul for varmepumpe	3 blandede	11		2

A.12 geoTHERM 3 kW, varmtvandsproduktion via kondenserende gaskedel (eBUS)

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel	1 direkte	6		
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Hydraulikmodul	1 direkte 1 blandet	6	1	
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel 2-zoners sæt	1 direkte 1 blandet	7	1	

A.13 aroTHERM eller flexoTHERM, varmtvandsproduktion via kondenserende gaskedel (eBUS)

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Hydraulikmodul	1 direkte 1 blandet	9	1	
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Hydraulikmodul	2 blandede	9	5	
Varmtvandsbeholder monovalent eller kombibeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Hydraulikmodul	3 blandede	9		3

A.14 aroTHERM med systemseparation, varmtvandsproduktion via kondenserende gaskedel (eBUS)

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Varmevekslermodul for varmepumpe	1 direkte	10		
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Varmevekslermodul for varmepumpe	1 direkte 1 blandet	10	1	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Varmevekslermodul for varmepumpe	2 blandede	10	5	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via kondenserende kedel Varmevekslermodul for varmepumpe	2 blandede	10		3

A.15 aroTHERM eller flexoTHERM, varmtvandsproduktion via varmepumpe og kondenserende gaskedel (eBUS)

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via kondenserende kedel og varmepumpe Hydraulikmodul	1 direkte 1 blandet	12	1	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe Bufferbeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel og varmepumpe Bufferbeholder kun til varmekredse	2 blandede	12	5	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe Bufferbeholder	Beholderopvarmning via kondenserende kedel og varmepumpe Bufferbeholder kun til varmekredse	3 blandede	12		3

A.16 aroTHERM med systemseparation, varmtvandsproduktion via varmepumpe og kondenserende gaskedel (eBUS)

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via kondenserende kedel og varmepumpe Hydraulikmodul Varmevekslermodul	1 direkte 1 blandet	13	1	
aIISTOR Bufferbeholder	Opvarmning af bufferbeholder via kondenserende kedel og varmepumpe Hydraulikmodul Varmevekslermodul	2 blandede	13	5	
Varmtvandsbeholder monovalent til varmepumpe	Beholderopvarmning via kondenserende kedel og varmepumpe Hydraulikmodul Varmevekslermodul	3 blandede	13		3

A.17 aroTHERM og kondenserende gaskedel (eBUS), option varmepumpekaskade

Beholder	Udstyr	Varmekredse	Indstillingsværdi for		
			System-skema	VR 70	VR 71
Bufferbeholder	Varmtvandsbeholder bag blanderør/bufferbeholder Opvarmning af bufferbeholder via system-automatik	1 direkte 1 blandet	16	1	
alIStOR Bufferbeholder	Varmtvandsbeholder bag blanderør/bufferbeholder Opvarmning af bufferbeholder via system-automatik	1 direkte 1 blandet	16	3	
Bufferbeholder	Varmtvandsbeholder bag blanderør/bufferbeholder Opvarmning af bufferbeholder via system-automatik	3 blandede	16		3
alIStOR Bufferbeholder		3 blandede	16		6

B Oversigt over indstillingsmuligheder

B.1 Installatørniveau

Indstillingsniveau	Værdier		Enhed	Inkrement, valg	Fabriksindstilling
	min.	maks.			
Installatørniveau →					
Indtast kode	000	999		1	000
Installatørniveau → Serviceinformationer → Indtast kontaktoplysninger →					
Telefonnummer	1	12	Tal	0 til 9, mellemrum, bindestreg	
Firma	1	12	Tal	A til Z, 0 til 9, mellemrum	
Installatørniveau → Serviceinformationer → Dato for service →					
Næste service den			Dato		
Installatørniveau → Systemkonfiguration →					
System ----					
Fejlstatus	Aktuel værdi*				
Anlægsstryk	Aktuel værdi		bar		
Systemstatus	Aktuel værdi			Standby, Varmedrift, Køling, Varmtv.	
Frostsik forsinkelse	0	12	h	1	4
AT. Konstant opvarm	Fra, -25	10	°C	1	Fra
Styringsmoduler	Display			Softwareversion	
Adaptiv varmekurve	Aktuel værdi			Ja, Nej	Nej
Konfigurer drift				Alle, ZONE	ZONE
Automatisk køling				Ja, Nej	Nej
AT start køling	10	30	°C	1	21
Kilderegenerering				Ja, Nej	Nej
Faktisk luftfugtighed	Aktuel værdi		%		
Faktisk dugpunkt	Aktuel værdi		°C		
Hybridstyring				Omk. COP, Biv. Punkt.	Biv. Punkt.
Bival. punkt varme	-30	20	°C	1	0
Bival. punkt VV	-20	20	°C	1	-7
Alternativt punkt	Fra, -20	40	°C	1	Fra
* Hvis der ikke foreligger en fejl, er status Ingen fejl . Hvis der foreligger en fejl, vises Fejlliste , og du kan aflæse fejlmeldingen i kapitlet Fejlmeldinger.					

Indstillingsniveau	Værdier		Enhed	Inkrement, valg	Fabriksindstilling
	min.	maks.			
Temp. nøddrift	20	80	°C	1	25
Type ekstra kedel				Kondens., Ej kondens., Elektrisk	Kondens.
Energiforsyning				VP Fra, EP Fra, VP+EP Fra, Varme Fra, Køl. Fra, V+køl Fra	VP Fra
Ekstra kedel til				Inaktiv, Varme, Varmt vand, VV+V	VV+V
Fremløb temperatur	Aktuel værdi		°C		
PV buffer offset	0	15	K	1	10
Aktiverings ændring				Fra, Til	Fra
Aktivering sekv.	Aktuel rækkefølge af varmegivere uden supplerende varme				
Konfiguration systemskema ----					
Hydraulikplan	1	16		1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16	1
Konfig. VR71	1	11		1	3
Konfig. VR70, adr. 1	1	12		1	1
MA VR70, Adr. 1				Uden funkt., Ladepumpe, Cirk.pumpe, Køl signal, Leg.-pumpe, VK-pumpe	Uden funkt.
MA VR71				Uden funkt., Ladepumpe, Cirk.pumpe, Køl signal, Leg.-pumpe, Diff.-reg.	Uden funkt.
ekstra modul ----					
Multifunk. udgang 2				HK-2P, Cirk.pumpe, Affugter, ZONE, Leg.-pumpe	Cirk.pumpe
Suppl.-varme effekt				Fra, Trin 1, Trin 2, Trin 3	Trin 3
Multifunk. Udgang				Ej tilslut., 1x cirk.p., PV	1x cirk.p.
Varmepumpe 1 ----					
Varmegiver 1 ----					
ekstra modul ----					
Status	Aktuel værdi			Standby, Varmedrift, Køling, Varmtv.	
Akt. fremløbstemp.	Aktuel værdi		°C		
VKREDS1 ----					
Kredstype				Inaktiv, Varme, Fast værdi, Varmt vand, Øge Ret. TPool,	Varme
Status	Aktuel værdi			Fra, Varmedrift, Køling, Varmtv.	
Nom. fremløbstemp.	Aktuel værdi		°C		
Nom. freml.-temp. pool	Aktuel værdi		°C		
Nom. frem.temp. dag	5	90	°C	1	65
Nom. frem.temp. nat	5	90	°C	1	65
Nom. retur.temp.	15	80	°C	1	30
Min. nom.fr.l.temp. køl	7	24	°C	1	20
Fakt. temperatur	Aktuel værdi		°C		
Temp.-forøgelse	0	30	K	1	0
Maks. Ude temperatur	10	99	°C	1	21
Min.-temperatur	15	90	°C	1	15
Maks.-temperatur	15	90	°C	1	90
Auto drift Fra				Eco, Nat	Eco
Varmekurve	0,1	4,0		0,05	1,2
Rumopkobling				Ingen, Modulation, Termostat	Ingen
Køling mulig	Aktuel værdi			Ja, Nej	Nej
* Hvis der ikke foreligger en fejl, er status Ingen fejl . Hvis der foreligger en fejl, vises Fejlliste , og du kan aflæse fejlmeldingen i kapitlet Fejlmeldinger.					

Indstillingsniveau	Værdier		Enhed	Inkrement, valg	Fabriksindstilling
	min.	maks.			
Dugpkt.-overvåg.	Aktuel værdi			Ja, Nej	Ja
AT-Temp afslut køl	4	25	°C	1	4
Dugpunkt offset	-10	10	K	0,5	2
Status ekst. varmeb.	Aktuel værdi			Fra, Til	
Pumpestatus	Aktuel værdi			Fra, Til	
Mikser status	Aktuel værdi			Åbner, Står stille, lukker	
ZONE1 ----					
Zone aktiveret	Aktuel zone			Ja, Nej	
Dagtemperatur	5	30	°C	0,5	20
Nattemperatur	5	30	°C	0,5	15
Rumtemperatur	Aktuel værdi		°C		
Zone tildeling				Uden, VRC700, VR91 Adr1, til VR91 Adr3	Uden
Status zoneventil	Aktuel værdi			luk, Åben	
Varmtvandskreds ----					
Beholder				Aktiv, Inaktiv	Aktiv
Nom. fremløbstep.	Aktuel værdi		°C		
Fakt. beholdertemp.	Aktuel værdi		°C		
Ladepumpe	Aktuel værdi			Fra, Til	
Cirkulationspumpe	Aktuel værdi			Fra, Til	
Anti-legionella dag				Fra, Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag, Ma-sø	Fra
Anti-legionella kl.	00:00	24:00	T:min	00:10	04:00
Hyst. beholderopv.	3	20	K	0,5	5
VV temp. Korrigering	0	40	K	1	25
Maks. VV ladetid.	Fra, 20	120	min	5	45
Spærretid VV-Drift	0	120	min	5	30
Ladepumpe efterløb	0	10	min	1	5
Parallel drift				Fra, Til	Fra
Bufferbeholder ----					
Buffer temp top	Aktuel værdi		°C		
Buffer temp bund	Aktuel værdi		°C		
Temp.føler VV, top	Aktuel værdi		°C		
Temp.føler VV, bund	Aktuel værdi		°C		
Temp.føler V, top	Aktuel værdi		°C		
Temp.føler V, bund	Aktuel værdi		°C		
MSS.Maks.Temp. VV	60	80	°C	1	80
Solvarmekreds ----					
Solfangertemperatur	Aktuel værdi		°C		
Status solv.-pumpe	Aktuel værdi			Fra, Til	
Driftstid solv.pumpe	Aktuel værdi		h		
Nulstil driftstiden				Nej, Ja	Nej
i solvarmeudbyttf.	Aktuel værdi		°C		
Flow mængde sol	0,0	165,0	l/min	0,1	
Solvarmepumpekick				Fra, Til	Fra
Sol beskyt funktion.	110	150	°C	1	130
Min. solfangertemp.	0	99	°C	1	20
Ventilationstid	0	600	min.	10	
* Hvis der ikke foreligger en fejl, er status Ingen fejl . Hvis der foreligger en fejl, vises Fejlliste , og du kan aflæse fejlmeldingen i kapitlet Fejlmeldinger.					

Indstillingsniveau	Værdier		Enhed	Inkrement, valg	Fabriksindstilling
	min.	maks.			
Akt. flow	0,0	165,0	l/min	0,1	
Solvarmebeholder 1 ----					
Indkoblingsdiff.	2	25	K	1	12
Udkoblingsdiff.	1	20	K	1	5
Maks.-temperatur	0	99	°C	1	75
Buffer temp bund	Aktuel værdi		°C		
2. Temperaturdifferentiellregulering ----					
Indkoblingsdiff.	1	20	K	1	5
Udkoblingsdiff.	1	20	K	1	5
Min.-temperatur	0	99	°C	1	0
Maks.-temperatur	0	99	°C	1	99
Føler TD1	Aktuel værdi		°C		
Føler TD2	Aktuel værdi		°C		
Udgang TD				Fra, Til	Fra
Ventilation ----					
Luftkvalitetsføler 1	Aktuel værdi		ppm		
Luftkvalitetsføler 2	Aktuel værdi		ppm		
Luftkvalitetsføler 3	Aktuel værdi		ppm		
Maks. luftkvalitetsf.	400	3000	ppm	100	1000
Radioforbindelse ----					
Modtagelse styring	0	10		1	
Modt. AT-sensor	0	10		1	
Installatørniveau → Sensor-/aktortest →					
Enhed				Intet modul, VR70 Adr1, VR71	
Aktor				I. aktuator, R1, til R12	
Føler				I. føler, S1, til S13	
Installatørniveau → VKREDS1 → Funktion til tørring af støbt gulv →					
Dag	00	29	Dag	1	00
Temperatur	Aktuel værdi		°C	1	
Installatørniveau → Ændre kode →					
Ny kode	000	999		1	00
* Hvis der ikke foreligger en fejl, er status Ingen fejl . Hvis der foreligger en fejl, vises Fejlliste , og du kan aflæse fejlmeldingen i kapitlet Fejlmeldinger.					

B.2 Funktioner for varmekredsen

Afhængigt af varmekredsens anvendelse (varmekreds/direkte kreds, poolkreds, konstantkreds osv.) har du adgang til bestemte funktioner i system-automatikken. Af tabellen fremgår, hvilke funktioner for den valgte kredstype der vises i system-automatikens display.

Tilgængelig funktion	Indstilling funktion Kredstype					
	Varme		Poolkreds	Konstantkreds	Returløbsforhøjning	Varmtvand
	Direkte kreds	Mikser kreds				
Aflæsning af status varmekreds	x	x	x	x	–	–
Aflæsning af beregnet fremløbstemperatur	x	x	x	x	–	–
Aflæsning af nominel fremløbstemperatur pool	–	–	x	–	–	–

Tilgængelig funktion	Indstilling funktion Kredstype					
	Varme		Poolkreds	Konstant-kreds	Returløbs-forhøjning	Varmtvand
	Direkte kred	Mikser kred				
Indstilling af nominel fremløbstemperatur dag	–	–	x	x	–	–
Indstilling af nominel fremløbstemperatur nat	–	–	x	x	–	–
Indstilling af nominel returløbstemperatur	–	–	–	–	x	–
Indstilling af varmtvand	–	–	–	–	–	x
Aflæsning af fakt. temperatur	–	x	x	x	x	–
Aflæsning af faktisk beholdertemperatur	–	–	–	–	–	x
Indstilling af temperaturoverskridelse	–	x	x	x	–	–
Indstilling af AT	x	x	x	x	–	–
Indstilling af varmekurve	x	x	–	–	–	–
Indstilling af minimum fremløbstemperatur for varmekredsen	x	x	–	–	–	–
Indstilling af maksimal fremløbstemperatur for varmekredsen	x	x	–	–	–	–
Indstilling af styringsindstilling uden for perioder	x	x	–	–	–	–
Aktivering af rumopkobling	x	x	–	–	–	–
Aktivering af køling mulig	x	x	–	–	–	–
Aktivering af dugpunktovervågning	x	x	–	–	–	–
Indstilling af minimal nominel fremløbstemperatur ved køling	x	x	–	–	–	–
Indstilling af udetemperatur køling slut	x	x	–	–	–	–
Indstilling af dugpunkt offset	x	x	–	–	–	–
Aflæsning af status for det eksterne varmekrav	x	x	x	x	–	–
Aflæsning af varmepumpens status	x	x	x	x	–	–
Aflæsning af varmekredsmikserens status	–	–	x	x	x	–
Aflæsning af ladepumpens status	–	–	–	–	–	x

C Tilslutning af aktuatorer, sensorer og følerallokering til VR 70 og VR 71

C.1 Forklaring til tilslutning af aktuatorer og sensorer

Billedtekst-punkt	Betydning	Billedtekst-punkt	Betydning
9e	3-vejsventil varmtvandsproduktion	FSx	Fremløbstemperaturføler for varmekreds x
BH	Suppl. varmegiver	9kxcl	Varmekredsmikser er lukket for varmekreds x, i kombination med 9kxop
BufBt	Beholderføler nede ved en bufferbeholder	9kxop	Varmekredsmikser er åben for varmekreds x, i kombination med 9kxcl
BufBtDHW	Beholderføler nede for varmtvandsproduktion ved en bufferbeholder (MSS)	3fx	Centralvarmepumpe for varmekreds x
BufBtHC	Beholderføler oppe for varmekredsen ved en bufferbeholder (MSS)	3h	Pumpe til beskyttelse mod legionellabakterier
BufTopDHW	Beholderføler oppe for varmtvandsproduktion ved en bufferbeholder (MSS)	LP/9e	Ladepumpe eller 3-vejsventil varmtvandsproduktion
BufTopHC	Beholderføler nede for varmekredsen ved en bufferbeholder (MSS)	MA	Multifunktionel udgang
COL	Solfangerføler	PWM	Aktiveringssignal for solarstation / tilbagemeldingssignal
COLP	Solvarmepumpe	SysFlow	Systemfremløbstemperatur (f.eks. i blanderør)
CP	Cirkulationspumpe	TD2	Temperaturdifferenceføler 2
DEMx	Indgang for eksternt varmekrav for varmekreds x	9g	Omskifterventil

Billedtekst-punkt	Betydning	Billedtekst-punkt	Betydning
DHW1	Beholdertemperaturføler	ZoneOff	2-vejs ventil for skift mellem zoner, i kombination med Zone On
DHWBH	Beholderføler for supplerende varmegiver	ZoneOn	2-vejs ventil for skift mellem zoner, i kombination med Zone Off
DHWBt	Beholderføler nede	9bx	Zoneventil for zone x
DHWoff	2-vejs ventil for skift til beholder, i kombination med DHWon	Solar Yield	Sensor for udbytte fra solvarme, installeret i solarkredsens returløb. Differenstemperaturregulering benyttes mellem kollektor og returløbssensor til beregning af udbytte fra solvarme
DHWon	2-vejs ventil for skift til beholder, i kombination med DHWoff	eyield	Sensor for mere nøjagtigt udbytte fra solvarme, installeret i solarkredsens fremløb. Differenstemperaturregulering benyttes mellem fremløb og returløb til beregning af udbytte fra solvarme

C.2 Tilslutning af aktuatorer og sensorer til VR 70

Indstillings-værdi	R1	R2	R3/R4	R5/R6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
1	3f1	3f2	MA	9k2op/ 9k2cl	DHW1/ BufBt	DEM1	DEM2		SysFlow	FS2	
3	MA	3f2	LP/9e	9k2op/ 9k2cl	BufTop DHW	BufBt DHW	BufBt HC	SysFlow	BufTop HC	FS2	
5	3f1	3f2	9k1op/ 9k1cl	9k2op/ 9k2cl	SysFlow	DEM1	DEM2		FS1	FS2	
6	COLP	3h	MA	9b1	DHW1	DHWBt		SysFlow	COL	Solar Yield	PWM
12	COLP	3f1	9g/9e	9k1op/ 9k1cl	Solar Yield	DHWBt	TD1	TD2	COL	FS1	PWM

C.3 Tilslutning af aktuatorer til VR 71

Indstillings-værdi	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7/R8	R9/R10	R11/R12
2	3f1	3f2	3f3	MA	COLP1	LP/9e	9k1op/ 9k1cl	9k2op/ 9k2cl	9k3op/ 9k3cl
3	3f1	3f2	3f3	MA		LP/9e	9k1op/ 9k1cl	9k2op/ 9k2cl	9k3op/ 9k3cl
6	3f1	3f2	3f3	MA		LP/9e	9k1op/ 9k1cl	9k2op/ 9k2cl	9k3op/ 9k3cl

C.4 Tilslutning af sensorer til VR 71

Indstillings-værdi	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
2	SysFlow	FS2	FS3	FS4	DHWTop	DHWBt	COL1	Solar Yield	eyield	TD1	TD2	PWM1
3	SysFlow	FS2	FS3	FS4	BufBt	DEM2	DEM3	DEM4	DHW1			
6	SysFlow	FS2	FS3	FS4	BufTop HC	BufBt HC	BufTop DHW	BufBt DHW	DEM2	DEM3	DEM4	

C.5 Følerallokering VR 70

Indstillings-værdi	S1	S2	S3	S4	S5	S6
1	VR 10				VR 10	VR 10
3	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10
5	VR 10				VR 10	VR 10
6	VR 10	VR 10		VR 10	VR 11	VR 10
12	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 11	VR 10

C.6 Følerallokering VR 71

Indstillings-værdi	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
2	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 11	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10
3	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10				VR 10		
6	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10	VR 10			

D Oversigt over fejlfhjælpning og fejlfinding

Fejlfhjælpning

I tabellen i spalte 1 vises et \$-tegn bag føler. \$-tegnet er en pladsholder for følerens nummer. %-tegnet bag forskellige komponenter er en pladsholder for komponentens adresse. System-automatikken vil i begge tilfælde på displayet udskifte tegnene med den konkrete sensor eller den konkrete adresse.

Kode/betydning	Mulig årsag	Foranstaltning
Fejl rumtemperaturføler	Rumtemperatursensor defekt	► Udskift fjernbetjeningen.
Manglende forbindelse til ekstra modul	Kabel defekt	► Udskift kablet.
	Stikforbindelse ikke korrekt	► Kontrollér stikforbindelsen.
Fejl ekstra modul	Kabel defekt	► Udskift kablet.
	Stikforbindelse ikke korrekt	► Kontrollér stikforbindelsen.
Fejl ventilator	Fejl i ventilatoren	► Se vejledningen til ventilatoren.
Manglende forbindelse ventilator	Kabel defekt	► Udskift kablet.
	Stikforbindelse ikke korrekt	► Kontrollér stikforbindelsen.
Kommunikationsfejl VR70 %	Kabel defekt	► Udskift kablet.
	Stikforbindelse ikke korrekt	► Kontrollér stikforbindelsen.
Kommunikationsfejl VR71	Kabel defekt	► Udskift kablet.
	Stikforbindelse ikke korrekt	► Kontrollér stikforbindelsen.
Kommunikationsfejl Varmegiver %	Kabel defekt	► Udskift kablet.
	Stikforbindelse ikke korrekt	► Kontrollér stikforbindelsen.
Kommunikationsfejl Varmepumpe %	Kabel defekt	► Udskift kablet.
	Stikforbindelse ikke korrekt	► Kontrollér stikforbindelsen.
Kommunikationsfejl VPM-W	Kabel defekt	► Udskift kablet.
	Stikforbindelse ikke korrekt	► Kontrollér stikforbindelsen.
Kommunikationsfejl VPM-S	Kabel defekt	► Udskift kablet.
	Stikforbindelse ikke korrekt	► Kontrollér stikforbindelsen.
Kommunikationsfejl VMS	Kabel defekt	► Udskift kablet.
	Stikforbindelse ikke korrekt	► Kontrollér stikforbindelsen.
Følerfejl S \$ VR70 %	Føler defekt	► Udskift føleren.
Følerfejl S \$ VR71	Føler defekt	► Udskift føleren.
Fejl Varmegiver %	Fejl i varmegiver	► Se vejledningen til den viste varmegiver.
Fejl Varmepumpe %	Fejl i varmepumpe	► Se vejledningen til den viste varmepumpe.
Fejl Solarpumpe %	Fejl i solarpumpe	► Kontrollér solarpumpen.

Kode/betydning	Mulig årsag	Foranstaltning
Modul understøttes ikke	Upassende modul, som f.eks. VR 61, VR 81 tilsluttet	► Installer et modul, som system-automatikken understøtter.
Konfiguration ikke korrekt VR70	Forkert indstillingsværdi for FM3	► Indstil den korrekte indstillingsværdi for FM3.
Konfiguration ikke korrekt VR71	Forkert indstillingsværdi for FM5	► Indstil den korrekte indstillingsværdi for FM5.
Valgt systemskema ikke korrekt	Forkert valgt systemskema-kode	► Indtast den korrekte systemskema-kode.
Fjernbetjening mangler til varmekreds %	Manglende fjernbetjening	► Tilslut fjernbetjeningen.
VR70 mangler til dette system	Manglende FM3	► Tilslut FM3.
VR71 ikke understøttet til dette system	FM5 tilsluttet i varme anlægget	► Fjern FM5 fra varme anlægget.
	Forkert valgt systemskema-kode	► Indtast den korrekte systemskema-kode.
Varmtvandstemperatursensor S1 ikke tilsluttet	Varmtvandstemperatursensor S1 ikke tilsluttet	► Slut varmtvandstemperatursensoren til FM3.
Konfiguration ikke korrekt MA2 VWZ-AI	Forkert tilsluttet FM3	1. Afmonter FM3. 2. Vælg en passende konfiguration.
	Forkert tilsluttet FM5	1. Afmonter FM5. 2. Vælg en anden konfiguration.
Kombination VR70 og VR71 ikke tilladt	VR 70 og VR 71 tilsluttet kombineret	► Tilslut enten VR 70 eller VR 71 .
Kaskaden understøttes ikke	Forkert systemskema valgt	► Indstil det korrekte systemskema, der indeholder kaskader.
Signal udfører ugyldigt F.521	Udetemperatursensor defekt	► Udskift udetemperatursensoren.
Konfiguration ikke korrekt VR70 % MA	Forkert indstillingsværdi valgt til multifunktionsudgangen	► Indstil i funktionen MA VR70, Adr. 1 den indstillingsværdi, der passer til den tilsluttede komponent på monteringsvejledningen til FM3.
Konfiguration ikke korrekt VR71	Forkert indstillingsværdi valgt til multifunktionsudgangen	► Indstil i funktionen MA VR71 den indstillingsværdi, der passer til den tilsluttede komponent på monteringsvejledningen til FM5.
Kommunikationsfejl VR91 %	Batterierne i fjernbetjeningsenheden er tomme	► Skift alle batterier (→ betjenings- og installationsvejledning VR 91f).
	Batterierne er lagt forkert i fjernbetjeningsenheden	► Sæt batterierne i batterirummet med den angivne polaritet (→ betjenings- og installationsvejledning VR 91f).
	Fjernbetjeningsenheden er uden for signalets rækkevidde	1. Tag fjernbetjeningsenheden, og gå hen til den trådløse modtagerenhed med den, og se, om modtagestyrken øges. 2. Find et nyt opstillingssted til fjernbetjeningsenheden, hvis modtagestyrken er ≤ 4 .
	Fjernbetjeningsenheden er defekt	► Udskift fjernbetjeningsenheden.

Afhjælpning af fejl

Fejl	Mulig årsag	Foranstaltning
Display forbliver mørkt	Batterier er tomme	► Skift alle batterier (→ betjeningsvejledning, udskiftning af batteri).
	Batterierne er lagt forkert i system-automatikken	► Sæt batterierne i batterirummet med den angivne polaritet.
	Produkt er defekt	► Udskift produktet.
Ingen ændringer på displayet ved at dreje på drejeknappen	Softwarefejl	1. Tag alle batterier ud. 2. Sæt batterierne i batterirummet med den angivne polaritet.
	Produkt er defekt	► Udskift produktet.
Ingen ændringer på displayet ved at trykke på valgtasterne	Softwarefejl	1. Tag alle batterier ud. 2. Sæt batterierne i batterirummet med den angivne polaritet.
	Produkt er defekt	► Udskift produktet.
Varmegiver varmer videre ved opnået rumtemperatur	Forkert værdi i funktionen Rumopkobling eller Zone tildeling	1. Indstil Termostat eller Modulation i funktionen Rumopkobling (→ side 16). 2. Alloker i den zone, hvor system-automatikken er installeret, system-automatikens adresse i Zone tildeling (→ side 18).
	Modtagestyrke for lav	► Find et nyt opstillingssted til system-automatikken, hvis modtagestyrken er ≤ 4 .

Fejl	Mulig årsag	Foranstaltning
Varmeanlæg forbliver i varmtvandsdrift	Varmegiver kan ikke nå den maks. nominelle fremløbstemperatur	► Indstil en lavere værdi i funktionen MSS.Maks.Temp. VV (→ side 20).
Kun en af flere varmekredse vises	Varmekredse inaktive	► Aktivér den ønskede varmekreds, idet du i funktionen Kreds-type fastlægger funktionaliteten (→ side 15).
Kun en af flere zoner vises	Varmekredse inaktive	► Aktivér den ønskede varmekreds, idet du i funktionen Kreds-type fastlægger funktionaliteten (→ side 15).
	Zone deaktiveret	► Aktivér den ønskede zone, idet du i funktionen Zone aktiveret sætter værdien til Ja (→ side 17).
Displayvisning: Rengør udføler	Batteriet i udføleren er tomt	► Rengør udfølerens solcelle (→ betjeningsvejledning, rengøring af udføleren).
	Dårlig eller ingen modtagestyrke ved udføleren	► Find et nyt opstillingssted til udføleren, hvis modtagestyrken er ≤ 4.
	Produkt er defekt	► Udskift produktet.
Displayvisning: Ingen radioforbindelse	Ingen strømforsyning til den trådløse modtagerenhed	► Genetabler strømforsyningen til den trådløse modtagerenhed.
	System-automatik er uden for signalets rækkevidde	1. Tag system-automatikken, og gå hen til den trådløse modtagerenhed med den, og se, om modtagestyrken øges. 2. Find et nyt opstillingssted til system-automatikken, hvis modtagestyrken er ≤ 4.
	Produkt er defekt	► Udskift produktet.
Ikke muligt at skifte til VVS-installatørens niveau	Kode til VVS-installatørens niveau ukendt	► Gendan fabriksindstillingen for system-automatikken (→ side 10).

E Servicemeddelelser

Servicemeddelelsen **Service varmepumpe 1** står som eksempel på servicemeddelelsen for varmepumpe 1 til 6.

Servicemeddelelsen **Service varmegiver 1** står som eksempel på servicemeddelelsen for varmegiver 1 til 6.

#	Kode/betydning	Beskrivelse	Servicearbejde	Interval	
1	Service varmepumpe 1	Der skal udføres vedligeholdelsesarbejde på varmepumpen.	Vedligeholdelsesarbejdet fremgår af betjenings- eller installationsvejledningen til den enkelte varmepumpe	Se betjenings- eller installationsvejledningen til varmepumpen	
2	Service varmegiver 1	Der skal udføres vedligeholdelsesarbejde på varmegiveren.	Vedligeholdelsesarbejdet fremgår af betjenings- eller installationsvejledningen til den enkelte varmegiver	Se betjenings- eller installationsvejledningen til varmegiveren	
3	Service ventilator	Der skal udføres vedligeholdelsesarbejde på boligventilationsanlægget.	Vedligeholdelsesarbejdet fremgår af betjenings- eller installationsvejledningen til boligventilationsanlægget	Se betjenings- eller installationsvejledningen til boligventilationsanlægget	
4	Dato for service Næste service den	Dato, hvornår det er tid til vedligeholdelse af varmeanlægget.	Udfør det nødvendige vedligeholdelsesarbejde	Noteret dato i styringen	

Stikordsfortegnelse

A

Aflæsning af aktuel gennemstrømning	20
Aflæsning af anlægstryk	11
Aflæsning af beholdertemperatur bufferbeholder forneden	19
Aflæsning af beholdertemperatur bufferbeholder foroven	19
Aflæsning af beholdertemperatur opvarmning forneden	19
Aflæsning af beholdertemperatur opvarmning foroven	19
Aflæsning af beholdertemperatur varmt vand forneden	19
Aflæsning af beholdertemperatur varmt vand foroven	19
Aflæsning af dugpunkt	12
Aflæsning af fakt. temperatur varmekreds	15
Aflæsning af faktisk dugpunkt	12
Aflæsning af faktisk fremløbstemperatur tilbehørsmodul	14
Aflæsning af faktisk fremløbstemperatur varmegiver	14
Aflæsning af faktisk fremløbstemperatur varmepumpe	14
Aflæsning af faktisk temperatur, varmtvandsbeholder	18
Aflæsning af fejlstatus	11
Aflæsning af fremløbstemperatur pool	15
Aflæsning af fremløbstemperatur varmekreds	15
Aflæsning af fremløbstemperatur varmtvandskreds	18
Aflæsning af funktionstid, solarpumpe	20
Aflæsning af kaskadens aktiveringsrækkefølge	13
Aflæsning af kaskadens aktiveringssekvens	13
Aflæsning af luftkvalitetsføler	22
Aflæsning af modtagestyrke, udeføler	22
Aflæsning af rumluftfugtighed	12
Aflæsning af rumtemperatur	17
Aflæsning af softwareversion	11
Aflæsning af solfangertemperatur	20
Aflæsning af status	
Centralvarmepumpe	17
Cirkulationspumpe	18
Ladepumpe	18
Solvarmepumpe	20
Varmekredsblender	17
Aflæsning af status eksternt varmekrav	17
Aflæsning af status supplerende varmegiver	14
Aflæsning af status varmegiver	14
Aflæsning af status varmekreds	15
Aflæsning af status varmepumpe	14
Aflæsning af status zoneventil	18
Aflæsning af status, temperaturdifferenceregulering	22
Aflæsning af systemstatus	11
Aflæsning af værdi, beholderføler forneden	21
Aflæsning af værdi, solvarmeudbytteføler	20
Aflæsning af værdi, system fremløbstemperatur	13
Aflæsning af værdi, temperaturdifferenceføler 1	21
Aflæsning af værdi, temperaturdifferenceføler 2	21
Aktivering af adaptiv varmekurve	11
Aktivering af automatisk køling	11
Aktivering af beholderopvarmning	19
Aktivering af dugpunktovervågning	17
Aktivering af funktion til tørring af støbt gulv	22
Aktivering af kaskadens aktiveringsreversering	13
Aktivering af kaskadens aktiveringsrækkefølge	13
Aktivering af køling	17
Aktivering af parallel beholderopvarmning	19
Allokering af fjernbetjeningsenhed zone	18
Allokering af system-automatik zone	18
Allokering af zone	18

Anden temperaturdifferenceregulering, fastlæggelse af frakoblingsdifference	21
Anden temperaturdifferenceregulering, fastlæggelse af tilkoblingsdifference	21
AT start køling indstilling	11
AT-Temp afslut køl indstilling	17
Ændr kode, installatørniveau	23
B	
Beholder, indstilling af maksimal opvarmningstid	19
Beholderføler forneden, aflæsning af værdi	21
Beholderladepumpe, aflæsning af status	18
Beholderopvarmning, indstilling af hysteres	19
Bestemmelse af modtagestyrke system-automatik	7
Bestemmelse af modtagestyrken for udeføleren, forudsætning	6
Bestemmelse af opstillingssted system-automatik	7
Bestemmelse af opstillingssted udeføler	6
Bestemmelse af signalstyrke system-automatik	7
Bestemmelse af signalstyrke udeføler	6
Betjenings- og visningsfunktioner	10
Bortskaffelse af batterier	25
Bortskaffelse af produktet	25
Bufferbeholder for varmekreds, offset for opvarmning	13
C	
CE-mærkning	5
Centralvarmepumpe, aflæsning af status	17
Cirkulationspumpe, aflæsning af status	18
D	
Deaktivering af enheder	12
Deaktivering af zone	17
Definition af hybridstyring	12
Definition af hydrauliskema	13
Definition af kedeltype	12
Dokumentation	5
Driftstype konfiguration	11
Dugpunkt, indstilling af offset	17
E	
Ekstra varmeapparat, indstilling af udgangseffekt	14
F	
Fastlæggelse af beskyttelse mod legionellabakterier, dag	18
Fastlæggelse af beskyttelse mod legionellabakterier, klokkeslæt	18
Fastlæggelse af efterløbstid, beholderpumpe	19
Fastlæggelse af frakoblingsdifference, anden temperaturdifferenceregulering	21
Fastlæggelse af frakoblingsdifference, opvarmning med solvarme	21
Fastlæggelse af offset, opvarmning af varmtvandsbeholderen	19
Fastlæggelse af styringsfunktion	16
Fastlæggelse af temperatur solarbeholder	21
Fastlæggelse af tilkoblingsdifference, anden temperaturdifferenceregulering	21
Fastlæggelse af tilkoblingsdifference, opvarmning med solvarme	21
Forarbejde før idrifttagning varmeanlæg	9
Forarbejde til idrifttagning system	9
Forarbejde, idrifttagning af systemet	9
Forarbejde, idrifttagning af varmeanlæg	9
Forskrifter	4
Frost	4
Følertest, valg af udvidelsesmodul	22
G	
Gendannelse af fabriksindstilling	10

Genvinding/bortskaffelse af emballage	25	Konfiguration VR 70	13
I		Konfiguration VR 71	13
Idrifttagning	9	Konfigurering af multifunktionsudgangen	14
Idrifttagning af produktet	9	Konfigurering af systemskema	13, 27
Idrifttagning af udeføleren	7	Korrekt anvendelse	4
Idrifttagning system	9	Kredstype indstilling	15
Idrifttagning varmeanlæg	9	Kvalifikation	4
Idrifttagning, forarbejde	9	Køling, indstilling af nominal fremløbstemperatur	15
Idrifttagning, udeføler	7	L	
Indstilling af alternativt punkt	12	Ledninger, maksimal længde	5
Indstilling af AT-gennemvarmning	11	Ledninger, minimumtværsnit	5
Indstilling af beholder	18	Ledninger, valg	5
Indstilling af bivalenspunkt for varme	12	Luftkvalitetssøler, indstilling af maksimalværdi	22
Indstilling af bivalenspunkt for varmt vand	12	M	
Indstilling af dagtemperatur	17	Modtagestyrke udeføler, forudsætning	6
Indstilling af frakoblingsgrænse	16	Modtagestyrke, aflæsning af system-automatik	22
Indstilling af frostsikringsforsinkelse	11	Montering af enhedsophæng på væggen	8
Indstilling af gennemstrømningsmængde, solvarme- kreds	20	Montering af trådløs modtagerenhed, på væggen	6
Indstilling af hysteres, beholderopvarmning	19	Montering af udeføleren	7
Indstilling af kølestartertemperatur	11	Montering, trådløs modtagerenhed på væggen	6
Indstilling af kølingsstoptemperatur	17	Montering, trådløse modtagerenheder på enhedsophæng	8
Indstilling af maksimal nominal fremløbstemperatur	16	Montering, udeføler på vægbeslag	7
Indstilling af maksimal opvarmningstid, beholder	19	Monteringsvejledning til VR 70 konfigureres	14
Indstilling af maksimaltemperatur	21	Monteringsvejledning til VR 71 konfigureres	14
Indstilling af min.-temperatur	21	Multifunktionsudgang til VR 70 konfigureres	14
Indstilling af minimal nominal fremløbstemperatur	16	Multifunktionsudgang til VR 71 konfigureres	14
Indstilling af nattemperatur	17	N	
Indstilling af nominal beholdertemperatur, varmtvandsbe- holder	18	Nulstilling af funktionstid, solarpumpe	20
Indstilling af nominal fremløbstemperatur dag	15	Nulstilling af indstillingsværdier	10
Indstilling af nominal fremløbstemperatur nat	15	Nulstilling af tider	10
Indstilling af nominal fremløbstemperatur varmt vand	20	Nulstilling af værdier	10
Indstilling af nominal fremløbstemperatur, køling	15	O	
Indstilling af nominal fremløbstemperatur, maksimal	16	Opvarmning af varmtvandsbeholderen, fastlæggelse af offset	19
Indstilling af nominal fremløbstemperatur, minimal	16	Opvarmning med solvarme, fastlæggelse af frakoblingsdif- ference	21
Indstilling af nominal returløbstemperatur	15	Opvarmning med solvarme, fastlæggelse af tilkoblingsdif- ference	21
Indstilling af offset for opvarmning af bufferbeholder for varmekreds	13	Ordforklaring	5
Indstilling af offset, dugpunkt	17	Overdragelse	23
Indstilling af solfangertemperatur	20	P	
Indstilling af solvarmekreds-beskyttelsesfunktion	20	Polaritet	9
Indstilling af spærretid, varmtvandsbehov	19	Påsætning af system-automatik, på enhedsophænget	8
Indstilling af temperatur ved nøddrift	12	Påsætning, system-automatik på enhedsophænget	8
Indstilling af temperatur ved udfald varmepumpe	12	R	
Indstilling af temperatur, dag	17	Reservedele	23
Indstilling af temperatur, nat	17	Rumopkobling aktivering	16
Indstilling af temperaturoverskridelse	15	S	
Indstilling af udgangseffekt, ekstra varmeapparat	14	Servicemeddelelse	23
Indstilling af varmekurve	16	Sletning af personoplysninger	25
Indstilling af ventilationstid	20	Solarpumpe, aflæsning af funktionstid	20
Indtastning af dato for service	11	Solarpumpe, aflæsning af status	20
Indtastning af kontaktoplysninger	11	Solarpumpe, nulstilling af funktionstid	20
Installatør	4	Solvarmekreds, indstilling af gennemstrømnings- mængde	20
Installatørniveau, ændr kode	23	Solvarmepumpekick aktivering	20
K		Solvarmeudbytteføler, aflæsning af værdi	20
Kilderegenerering aktivering	12	System fremløbstemperatur, aflæsning af værdi	13
Konfiguration af multifunktionsindgang	14	System-automatik, aflæsning af modtagestyrke	22
Konfiguration monteringsvejledning til VR 70	14	System-automatik, bestemmelse af opstillingssted	7
Konfiguration monteringsvejledning til VR 71	14	Systemkonfiguration varmekredstype	15
Konfiguration multifunktionsudgang på VR 70	14	T	
Konfiguration multifunktionsudgang på VR 71	14	Temperaturdifferenceføler 1, aflæsning af værdi	21
Konfiguration systemskema	13, 27	Temperaturdifferenceføler 2, aflæsning af værdi	21
Konfiguration varmekredstype	15		

Temperaturdifferentiering, aflæsning af status.....	22
Tilslutning af den trådløse modtagerenhed til boligventila- tionsanlægget.....	9
Tilslutning af den trådløse modtagerenhed til varmegive- ren	9
U	
Udeføler, aflæsning af modtagestyrke	22
Udeføler, bestemmelse af opstillingssted.....	6
Udeføler, forudsætning modtagestyrke	6
Udskiftning af batteri.....	24
Udskiftning af udeføler	24
Udskiftning, udeføler	24
V	
Valg af aktuator-test udvidelsesmodul.....	22
Valg af udvidelsesmodul, aktuator-test.....	22
Valg af udvidelsesmodul, føler-test	22
Valg af understøttelse supplerende varmegiver	13
Varmeanlæg, tage i drift	9
Varmegiver, tilslutning af trådløs modtagerenhed.....	9
Varmekreds-blander, aflæsning af status.....	17
Varmtvandsbeholder, aflæsning af faktisk temperatur	18
Varmtvandsbeholder, indstilling af nominel temperatur	18
Varmtvandsbehov, indstilling af spærretid	19
Visning af fejlmeldinger, liste.....	23
VR 70 konfigureres.....	13
VR 71 konfigureres.....	13
Værktøj.....	4
Z	
Zone aktiveret.....	17
Zoneallokering.....	18
Ø	
Ødelæggelse af defekt udeføler	24
Ødelæggelse af udeføleren	24
Ødelæggelse, udeføler	24

Leverandør**Vaillant A/S**

Dybendalsvænget 3 ■ DK-2630 Taastrup

Telefon 0046 160200 ■ Vaillant Kundeservice 46 160200

info@vaillant.dk ■ www.vaillant.dk



0020237052_02

Udgiver/Producent**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 ■ Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Disse vejledninger samt dele heraf er ophavsretligt beskyttet og må kun mangfoldiggøres og distribueres med skriftlig accept fra producenten.

Med forbehold for tekniske ændringer.